

办理建筑工地临时用电（一级、二级、三级箱3c认证）配电箱柜CCC认证

产品名称	办理建筑工地临时用电（一级、二级、三级箱3c认证）配电箱柜CCC认证
公司名称	河南天润检测技术有限公司
价格	666.00/次
规格参数	品牌:天润检测 型号:ACS-JSP 产地:山东
公司地址	河南郑州市金水区文化北路10号
联系电话	037163311722 15136160901

产品详情

合肥3c认证，芜湖ccc认证，淮南办理建筑工地临时用电（一级、二级、三级箱3c认证）配电箱柜CCC认证代办试验室

河南天润检测认证试验室供应建筑工地临时用电（一级、二级、三级）配电箱/柜检测报告+CQC认证，欢迎来电咨询

青岛工地箱，建筑施工临时配电箱，二级箱JSP-F/2系列是建筑工地常用的配电箱仪器，具有使用灵活、性能稳定、坚固耐用、抗腐蚀能力强等优点。建筑工地临时用电配电箱(临时配电箱)适用于电气、道路、桥梁、隧道、市政、房地产、地铁、机场、基础建设等施工现场作为临时配电使用。在交流50HZ，额定工作电压为交流380V、220V的低压电网系统中，作为临时动力、照明配电、计量以及电动机控制之用，分为室内挂墙型、户外防水挂墙型、户外防水落地型。

建筑工地用户配电箱是根据国标准，研制的新型施工现场临时用电低压配电设备。按配电型式分为：总配电柜(箱)、分配电箱、开关箱和控制(柜)箱四大大类，几十个不同品种，符合国标准，能够满足施工现场的用电要求。临时配电箱一般分为：总配电箱、分路配电箱、终端开关箱、一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱、计量配电箱等等。

临时配电箱使用隔离刀开关、熔断器式刀开关、闸刀开关作为隔离分断点，使用漏电断路器、塑壳断路器来保护线路的可靠运行，并设有接地线端子、漏电开关，保护人身安全。可根据用户的需求增加计量电度表、指示灯、电流表、电压表、防雷浪涌保护器、接触器、防水插座、二三插座、三相四线插座等电器元件。

一级总箱---配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、漏电开关，接地接零排。

二级配电箱---具备电源总隔离开关.分路隔离开关.断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上，不得歪

斜和松动。

三级末端开关移动箱---必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15mA动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。

天润公司专注建筑工地箱的检测认证,下面给广大企业说明一下实验室送样注意事项和试验方式,企业可执行

建筑工地箱实验室样品规格和数量,选取单元内大电流等级的产品作为样品送样。

1、样品数量:1台(组)+1台(注)。

2、ACS应至少包括1个进线单元、1个出线单元,出线单元的出线回路数不少于3路;如果适用,还可以包含有计量单元和变压器单元。

注1:若所有试验项目在同一台样机上进行试验,则样品1台;如果制造厂规定试验在2台样品上进行,则样品2台。

注2:专用于耐腐蚀能力试验的样品,至少包括被检ACS每种类型的单元各一件,表面加工防腐处理、电气机械结构与被检ACS一样。

注3:进线单元应提供隔离器和过流保护器件,应有方法保障隔离器能处于断开位置;若企业声称成套设备是由其他装置供电并具备足够保护,则可以不配置过流保护器件。

注4:出线单元需具有隔离、负荷开关、过电流保护和间接触电防护设施(这些功能可以由一个或多个器件提供)。

3、适用时,1台完整装配的ACS用于重污染环境中的防腐蚀验证和碰撞试验。

4、材料和部件的强度试验样品要求:

用含铁的金属材料制作的外壳、内部和外部含铁金属的结构部件的代表性(盐雾及湿热试验)样件:各种金属材料、带或不带防护层、带不同材料防护层的不同样品各5块;

用来绝缘、固定、支撑载流部件的绝缘材料部件(如:母线夹、母线框、绝缘子,绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证) 100mm(或100mm×100mm)×厚(3~5)mm:每种材料各2块;

用于用绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的,且用于户外安装的成套设备的外壳和外装部件(抗紫外线(UV)辐射验证试验)样件:合成材料样品的数量至少20块,形状、尺寸的要求按GB/T 9341和GB/T 1043规定;

外壳热稳定性验证样件:有代表性绝缘材料制造的外壳1台;。

注:材料和部件强度试验也可结合送试样机中的材料/部件来进行,并在有代表性的样品、样件中验证,避免重复试验。

