

西力电池 (SEHEY) NP12-12医疗设备 (多图) -联系电话西力电池 (SEHEY) 西力电池 (SEHEY)

产品名称	西力电池 (SEHEY) NP12-12医疗设备 (多图) -联系电话西力电池 (SEHEY) 西力电池 (SEHEY)
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:西力蓄电池 型号:12V 2V 适用/属性:机房
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

西力蓄电池 SEHEY 据中心关键基础设施一体化解决方案研发生产与应用。向客户提供高可靠、高品质的产品解决方案与的优质服务。我们凭借专业的西力电池 (SEHEY) NP12-12设备 (多图) -联系电话西力电池 (SEHEY) 西力电池 (SEHEY)

研发团队,先进的产品性能,的服务团队,一流的生产规模等综合优势,始终处于业界的地位。这两种供电方式的优缺点如下:集中供电方式便于管理布线要求高可靠性低成本高分散供电方式不便管理布线要求低可靠性高成本低备注:视功率大小及数量决定成本高低。

市场随着社会工业化、信息化程度的不断加深,市场UPS需求保持快速增长的态势,UPS产品也从初主要应用于电力、石油化工等工业市场逐步扩展到更加广阔的领域,如信息产业、金融行业等。2019年以来,作为UPS大市场的通信行业,投资增速明显提高,尤其5G建设将大规模推进;2019年初国家发改委密集审批了总投资额达800万亿的轨道交通项目,铁路投资也重新启动。在这两大行业投资的带动下,UPS市场需求在2019年将重返增长轨道。

相关因素现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由'安时数(AH)'这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,不锈钢实验室反应釜酸洗钝化膏,适用于不锈钢件焊接接头的酸洗和钝化,去除焊接时产生的氧化皮并使该处处于钝态,提高表面质量充分发挥不锈钢焊接的耐蚀性,延长设备使用寿命。适合金属不锈钢实验室反应釜压力容器内部的酸洗钝化处理。实验室反应釜在腐蚀介质和诱因(如划伤、飞溅、割渣等)存在的条件下,不锈钢也能与腐蚀介质发生缓慢的化学和电化学反应被腐蚀,而且在一定条件下的腐蚀速度相当快而产生锈蚀现象,尤其是点蚀和缝隙腐蚀。联系电话通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/17AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池

。蓄电池是UPS的重要组成部分，占有很大的价值比重，并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用，所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。

注意事项1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。

3) UPS的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高。

4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。

5) 适当的放电，有助于电池的，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。

6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。

7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏 使用技巧 不间断电源-如何延长UPS的供电时间？

延长不间断电源系统的供电时间有两种方法：

1. 外接大容量电池组：可根据所需供电时间外接相应容量的电池组，但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加，另外也会增加占地面积与维护成本，故需认真评估。

2. 选购容量较大的不间断电源系统：此方法不仅可减少维护成本，若遇到负载设备扩充，较大容量的不断电系统仍可立即运作。 环形鼓风机安装时的注意事项：机壳内及其它壳体内部要进行检查，防止有工具或杂物的遗留；旋涡气泵与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于2mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸；保证主轴的水平位置，并测量主轴于电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度。 NP12-12 西力电池（SEHEY） UPS电源系统开、关机 次开机

(1) 按以下顺序合闸：储能电池开关 自动旁路开关 输出开关依次置于“ON”。

(1) 按UPS启动面板“开”键，UPS电源系统将徐徐启动，“逆变”指示灯亮，延时1分钟后，“旁路”灯熄灭，UPS转为逆变供电，完成开机。

经空载运行约10分钟后，按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。日常开机只需按UPS面板“开”键，约20分钟后，即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后，方可打开负载设备电源开关（注：手动维护开关在UPS正常运行时，呈“OFF”状态）。关机

先将电脑或其它仪器关闭，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键。

蓄电池使用与维护

一、保持适宜的环境温度：

影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的佳环境温度是在20 - 25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是3年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量

的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2-3个月应完全放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上。

西力电池（SEHEY）NP12-12设备（多图）-联系电话西力电池（SEHEY）西力电池（SEHEY）三、利用通讯功能。目前，绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件，通过串/并口连接UPS，运行该程序，就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询，可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息；通过参数设置，可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作，大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。

四、及时更换废/坏电池。目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量，从3只到80只不等，甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组，以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中，因性能和质量上的差别，个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时，维护人员应当对每只电池进行检查测试，排除损坏的电池。更换新的电池时，应该力求购买同厂家同型号的电池，禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。日常维护在使用不间断电源系统的过程中，人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示，因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见，加强对UPS电池的正确使用与维护，对延长蓄电池的使用寿命，降低UPS系统故障率，有着越来越重要的意义。

西力电池（SEHEY）NP12-12设备（多图）-联系电话西力电池（SEHEY）西力电池（SEHEY）LP/GDW-1高低温箱技术指标温度范围：-2 ~ 15 温度均匀度：2（空载时）温度波动度：.5（空载时）升温速率：1.~3. /min降温速率：.7~1. /min总功率：9.KW高低温试验箱箱体结构内胆为进口（SUS34）优质镜面不锈钢板；保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为8mm；采用无反作用门把手，操作更容易；机器底部采用高品质可固定式PU活动轮；内胆均采用优质（t=1.2mm）A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环；门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭；观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜（可清楚观察试验过程）；测试孔（机器左侧）?5mm一个（进口原装）可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。