

热镀锌10kv11米单回路终端钢管塔 旭嘉鑫

产品名称	热镀锌10kv11米单回路终端钢管塔 旭嘉鑫
公司名称	河北旭嘉鑫电力设备有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	材质:Q345 电压等级:10kv-110kv 配送方式:专车配送
公司地址	霸州市南孟镇李家营村
联系电话	17331673711

产品详情

钢管塔对线路施工接地的要求有哪些?

钢管塔对线路施工接地的要求有：钢管塔三相四线制低压线路采用钢筋混凝土电杆和铁横担时，为了安全起见，对于中心点直接接地的线路，铁横担应与零线连接；对于中性点不接地的线路，铁横担应接地(接地电阻不宜超过30 Ω)。钢筋混凝土钢管塔的钢筋宜与零线连接(中性点直接接地的线路)或接地(中性点不接地的线路)。

钢管塔线路施工完毕，施工单位应按以下内容进行自检：

- (1)全线(或施工段内)进行全面复查，所发现的缺陷及遗留问题处理完毕，施工单位自检已认为合格。
- (2)施工现场已经清理，应负责的迁建费、青苗赔偿费、劳务费等已由承建部门处理清楚。
- (3)线路运行通道，即10kV线路两边线向两侧延伸5m(35kV为10m)所形成的两平行线区域内所有障碍物已经消除。
- (4)所有牵涉到的协议文件(如城建协议、跨越河道或铁路的协议、拆迁协议、走廊协议等)已经齐全，协议关系已经理清。推荐阅读：架空钢管塔作业时对安全的要求有哪些
- (5)原设计图纸、修改施工设计图纸以及施工现场记录(包括隐蔽工程记录)，各元件的测试资料或试验报告均已齐备。
- (6)剩余的工程材料已清点好并编成清册。
- (7)按规定已经具备交接验收的有关条件。

热镀锌10kv11米单回路终端钢管塔 旭嘉鑫