

漯河地理式箱泵一体化消防给水设备部分说明

产品名称	漯河地理式箱泵一体化消防给水设备部分说明
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	有效容积:144m ³ 型号:sw XBZ 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

漯河地理式箱泵一体化消防给水设备部分说明

本设备采用一体化设计，集储水、供水、控制于一体，具有体积小、重量轻、安装方便、维护简单等优点。适用于各种建筑、工业、农业等场所的消防给水系统。

漯河地理式箱泵一体化消防给水设备部分说明

- 1.本工程设埋地式一体化消防泵站储存室内消火栓用水量及喷淋消防用水量。
- 2.消防水池采用钢筋混凝土结构，水池内设置消防水泵，水池内根据设计条件设置稳压泵，并应满足消防水池有效容积要求。
- 3.水箱的人孔以及进出水管的阀门等用采取锁具或阀门箱等保护措施。
- 4.消防水泵控制柜应平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
- 5.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
- 6.消防水泵应能手动启动和自动启动。
- 7.消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。
- 8.消防水泵控制柜设置在室内时，其防护等级不应低于IP30与沾水原设置在同空间时其防护等级不应低于IP54。
- 9.消防水泵控制柜应设置机械应急启动功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有权限的人员在紧急情况下启动消防水泵。
- 10.硷梁基础下必须要有垫层厚度根据土质检软程度确定。
- 11.泵站底层模块与基础之间加牌胀螺栓进行抗浮，具体由设备公司安装条形基础两端待设备安装后进行。
- 12.对系站箱体采用内外热浸镀锌防腐并在夏土前对外壁进行沥青喷诊防腐。
- 13.水池检修孔造气管未遍左加:18目不锈防虫网。
- 14.泵站水位远传至酒控室，超警成水包时强制关闭进水电动风栏修时利用主系进行普空。
- 15.消防设备必须具备相应的成品3CF认证并在消防网上可查。
- 16.浦防设备必须具备相应成套检验授长，水源也具有相应的检验报告。
- 17.消防水池进水管口Z低点高出酒流迪缘的空气间原不在小于150mm，
- 18.每个水池应设置水位显示装置并在浦防控制心成值游室等地点设置是示新防水地水位的装置用时

因该设备若采用其它形式需由设备厂家二次出明并提供有放水计算水泵满足自端或须水要求、