# 肇庆装配式地埋消防箱泵一体化泵站技术条件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 肇庆装配式地埋消防箱泵一体化泵站技术条件 |
| 公司名称 | 盐城思源给排水设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/m3 |
| 规格参数 | 有效容积:180m3<br>功效:无浮<br>品牌:思源 |
| 公司地址 | 建湖县民营工业园3号路79号 |
| 联系电话 | 13851176506 |

# 产品详情

肇庆装配式地埋消防箱泵一体化泵站技术条件

盐城思源是地埋式箱泵一体化[illegible]

肇庆装配式地埋消防箱泵一体化泵站技术条件

1、电源可靠，应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性，设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时，应能正常工作。
2、应具有自动调节水泵转速和软启动的功能，实现恒压给水。设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa；
3、应具有装配式地埋消防箱泵一体化泵站水池水位“报警”及水泵控制功能，超过zui高水位时“报警”并停机，恢复到启泵水位时，自动启动。
4、应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。
5、应有对各类故障进行自检、报警，对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。
6、设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。

7、装配式地埋消防箱泵一体化泵站给水设备的环境要求：
（1）温度：5～40°C。
（2）相对湿度：温度20°C时，不*于90%。
（3）海拔高度：不应超过1000m.
（4）设备安装的地点，应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。破坏绝缘的气体或蒸汽。

盐城思源公司是[illegible]