

# 郑州消防排烟风机消防排烟施工

产品名称	郑州消防排烟风机消防排烟施工
公司名称	郑州北辰消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路119号院4号楼33号
联系电话	0371-68793816 13673669940

## 产品详情

消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

### 性能和型号

- 1、该排烟风机的性能表中列出的性能是高效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过  $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；
- 2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 3、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专用风机；
- 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；
- 6、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；
- 7、特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

### 安装过程

- 1、全面熟悉风机的样本，熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行全面检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。
- 2、联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。
- 3、风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机会传动装置的外露部分应有防护罩（用户自备）。如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置（用户自备）。
- 4、风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给排烟风机的电源必须完整，并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。