

盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550

产品名称	盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:ACS550 产地:盐城
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550有能耗制动和回馈制动可选方案，满足不同用户对成本和节能降耗的需求；

丰富的外围接口，满足各种应用场合。

供水系统综合技术特点

可配置常规水泵、休眠泵、排污泵等，实现多台泵的控制；

控制模块内部集成时钟芯片，并配置工作电源，方便定时控制；

每天可设定八段时间压力，盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550以适应实际供水的需求变化；

休眠、定时轮换、小流量自动停机节能运行；

进水池液位检测及控制，

防止水源的二次污染；

管网超欠压保护、自动完成故障泵的记录及备用泵的投切；

提供标准的RS232和RS485串行通讯，盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550采用MosBus通讯协议；

1、台达变频器的超级密码

-B系列的：57522

-H系列的：33582

S1系列变频的密码：575222

2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是：18881500-G 1500-P

1000-G 200-G的都是通用的。

盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550

3、烁普变频普通菜单P301输入321A000输入11,刷新程序；

P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G；

PE002额定电压，E003额定电流，E004电压校正，E005不动，E006电流校正。

4、普传PI2000刷新设定方法：

(1) 将C01设定为222进入P14：

(2) 将P14设定3对CPU刷新盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550，这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定，P14设为2，P01为设定机型为G、F，P02设定变频器电压380V，P03设定变频器额定电流，P04设定电压显示，P05设定电流显示。

5、英威腾密码50112型号CHV、CHE

、CHF在参数P7-00内不管设多少密码，它的密码是：501126、没密码进不去；

6、三菱740的把面板拔下来再插上就行。

7、爱默生TD3000的密码8888、盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550爱默生TD3300的密码20028

8、西林变频器的密码：6860（以前是，现在大家试试看）。

9、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置：在16.03参数中输入密码：23032、102.01参数设置为：false可以进入设定所有主控板参数。

10、安川G5变频器密码，具体在A1-04中显示，盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550调到这条参数，然后同时按住ME-NU键和RESET键10秒，就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。

11、安川G7的密码，当显示A1-04时，一边按RESET，盐城ABB变频器驱动板维修：ACS550一边按MEN U显示A1-05的密码设置，然后把这个密码输入到A1-04就行了，然后就能用这个密码进去了。