

宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510 |
| 公司名称 | 无锡康思克电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ABB 型号:ACS510 产地:宿迁 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号 |
| 联系电话 | 0510-83220867 15961719232 |

产品详情

宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法，其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能（参数C0-C7），然后把这端子与公共端“CM1”（或P24）短接，再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能，则把参数C6设为“7”。

13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,

说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET键一起按下,宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER键修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。

14、嘉信TX-4T040C型变频器，参数修改不了。宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510该变频器的参数序号为F00-F99，共100个参数。F00即用户密码设置，出厂设置为：8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是：变频器上电，把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方，为空端子，未有插接件，只是两个焊盘。将其短接一下后，再进入参数设置，确认8888的出厂密码后，即可修改F00以后的参数了。

15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是一个参数200号,设为0数据不可改，设为1数据可改；VG7通用密码FFFF，也就是上电你要输FFFF，才能进入。

16、西威变频器的密码，在SERVICE里边，输入28622就进去了。

17、施耐德变频器被设置密码，

在SUP菜单下找到COD进去，宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510输入6969即可。

18、6SE70书本型变频器被设定密码，打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。

19、东元M3系列变频器，将参数P00改成05可看到65条参数，宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510P00改成08为2线制初始化，P00改成03参数可改。

20、三垦变频器通用密码：CD900设为36521。

21、欧陆590的密码是131122。

22、汇川变频器被密码锁定后看不到任何参数，输入通用密码18181可打开密码锁。

23、LG -iS5 FU2-94设为240就可以看到MAK参数了

24、西门子品牌6SE70书本型变频器：设定密码打不开时，将P358和 P359中数据改为相同即可。

25、ABB品牌ACS600变频器：在16.03参数中输入密码“ 23032 ” 宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510，102.01参数设置为false，可以进入设定所有主控板参数。

26、三菱品牌740系列变频器：设定密码打不开时，把面板拔下来再插上就行。

27、艾默生品牌TD3000：设定密码打不开时，输入密码 8888。TD3300：设定密码打不开时，输入密码 20028。

28、安川品牌安川G5变频器：密码就在A1-04中显示，调到此参数，宿迁ABB变频器有异响维修:ACS510然后同时按住MENU键和RESET键10秒，就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。安川G7变频器：当显示A1-04时，一边按RESET，一边按MENU显示A1-05的密码设置，然后把这个密码输入到A1-04就行了。

29、欧陆品牌590变频器：密码是131122。

30、施耐德品牌被设置密码，在SUP菜单下找到COD进去，输入6969即可。