

# RVVP芯屏蔽线

产品名称	RVVP芯屏蔽线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

RVVP芯线一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆。

### RVVP芯线产品名称

名称：RVVP芯线

截面积：0.5—25mm<sup>2</sup>。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）：-30~ +70 。

使用温度（移动安装）：-5~ +70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯（PVC）混合料。

：镀锡铜丝编织，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识： 5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

RVVP芯线参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。基础和竖井接地就不说了。你能够理解的有:1.单元接地主线（意思就是你所在单元总的PE线），就是从你家里配电箱出来的双色（绿黄相间的），这就是每户的接地主线。这条线直接经过桥架或者预埋管到的总等电位箱。卫生间局部等电位（就是你所说的这个），是通过每户卫生间与楼板钢筋焊接的，与卫生间设定的防雷引下线焊接一体的。一般采用的热镀锌扁铁。如图:一个是局部等电位，第二个是接地跨接。所以说卫生间局部等电位都是可靠接地的，没有扁铁的局部等电位都是假的。接地线应使用截面不小于25mm<sup>2</sup>的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。6设备或线路检修完毕，应检查无误后方可拆除临时短路接地线。7用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。手持电动工具的日常检查至少应包括以下项目：工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。