

辽宁用15千瓦柴油发电机

产品名称	辽宁用15千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

发电机启动困难的原因及如何保养

说到发电机启动困难的原因是一个比较复杂的问题，要从油、气、电三方面考虑，因为这些条件对发电机工作来说都是必不可少的。

首先，火花塞火花放电效果不佳是一个原因，需要调整火花塞间隙或更换新的火花塞；

其次，正时齿轮及磁电机引起的点火正时不准确，这要求拆卸发动机进行重新调整；

再次，使用不符合规格的或者变质、不纯，此时必须更换；还有一种可能就是由于空气滤清器堵塞导致进气困难，要求及时清洗更换空气滤清器。

辽宁用15千瓦柴油发电机参数如下：

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1090*680*720

净重(kg)：295/325

【大泽发电机噪声处理】：大泽发电机组噪声呈宽频谱特性，且要求消声设备能抵抗很高的去气流速度并耐高温、高压，而且不怕水和潮湿当温度升高时，消声器的性能不变。根据这种情况，本公司采用微穿孔板复合式消声装置。

【大泽发电机保养方法】刚出厂的发电机货封存的发电机经过磨合期（初的60小时）维护工作

- 1、清洁或更换空滤
- 2、更换发动机润滑油

- 3、更换或清洗干净润滑油过滤器的滤芯
- 4、检查或从新上紧每个部件各部分的螺栓和螺帽