

河北省廊坊市抗浮式箱泵一体化泵站质量好

产品名称	河北省廊坊市抗浮式箱泵一体化泵站质量好
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

河北省廊坊市抗浮式箱泵一体化泵站质量好

盐城思源给排水设备是一家非常有实力、有技术的生产厂家，承接过各种中小大型工程，安装经验非常的丰富，顾客的反馈也非常的好。我们的宗旨是让顾客满意，这也是我们zui大的成就感，水箱安装技术的好坏直接决定了水箱的使用寿命，思源给排水设备工程用我们多年的施工经验，做出了让很多客户非常满意的工程，也是对我们zui大的安慰。抗浮式地埋式箱泵一体化泵站的施工安装工程，思源给排水设备工程有限公司是非常正确的，我们会已热情的服务，以及靠我们的实力来证明公司的能力，欢迎大家来电咨询~~~

抗浮式地埋式箱泵一体化结构组成是什么样子的

主要是由BDF装配式消防水箱，消防成套设备泵房，消防系统以及排污系统组成。

抗浮式地埋式箱泵一体化安装前：

基础要求：消防箱泵一体化恒压供水设备分为地埋式，地上式（地下室式）。

地埋式的基础是需要安装位置进行挖出比整个一体化设备长宽高多出一米多的位置，然后在里面浇筑混凝土平台，在平台上浇筑间隔1米的条形梁，条形梁高度50MC以上，水箱安装结束后覆土50-2500px即可。

地上式箱泵一体化的基础只需要在安装位置做一个混凝土平台。

抗浮式埋地式箱泵一体化安装要求：

埋地式箱泵一体化采用螺栓连接的方式；

地上式箱泵一体化采用焊接的方式。

抗浮式埋地式箱泵一体化水泵的进水管路要求：

进水：在***水位处

出水：双路出水

溢流：进水口的两倍大，引至集水坑

抗浮式埋地式箱泵一体化对水泵的要求：

按照新的消防规范禁止用潜水式，都用干式电机式，图集上是用干式电机并用泵，但是此类型的泵成本极高。所以一般情况下，都是用干式电机立式管道泵。

抗浮埋地式箱泵一体化的覆土深度怎么确定

一般是+300mm,如果达不到抗浮要求，则另外计算。

消防水泵机组的位置起重设施，应符合下列规定：

1 相邻两个水泵机组及机组与墙壁之间的净距：

当电机功率小于22KW时，不宜小于0.6m;

当电机功率不小于22KW，且不大于55KW时，不宜小于0.8m；

当电机功率大于55KW且小于255KW时，不宜小于1.2m;

当电机功率大于255KW时，不宜小于1.5m。

2 当消防水泵就地检修时，应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道，并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;

3 消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。

抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站生产厂家

河北省廊坊市抗浮式箱泵一体化泵站哪里好