

# 医院洁净灯 医院洁净灯批发 国力照明

产品名称	医院洁净灯 医院洁净灯批发 国力照明
公司名称	东莞国力工业照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区金洋路1号
联系电话	13926876914

## 产品详情

### 医院洁净灯灯带安装注意事项

医院洁净灯在生产过程中，其灯带安装应注意以下：

- 1、灯带的接线方法：LED灯带一般电压为直流12V，因此需要使用开关电源供电，电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。
- 2、单色的贴片LED灯带的接线是要区分正负极，一般我们提供焊接好的电源插头，直接插到我们提供的灯带电源上面就好，然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来，统一由总开关电源供电。

LED灯带的质量和好的安装影响医院洁净灯的寿命。

### 关于医院洁净灯驱动电源失效原因（二）

医院洁净灯在生产使用过程中，驱动电源有时会失效，其原因是：

- 1、常发生的以下状况会导致医院洁净灯驱动损坏：
  - 将AC接到了驱动器的DC输出端，导致驱动器失效；
  - 将AC接到了DC/DC驱动器的输入或输出，导致驱动器失效；
  - 将恒流输出端与调光线接到了一起，导致驱动器失效；

- 将相线接到了地线上，导致驱动器无输出及 外壳带电。

2、相线接错：如果施工工人将驱动器输入端接到两根相线上，则通电后，LED驱动器输入电压超标导致产品失效。

3、电网波动范围超出合理范围：当同一个变压器电网支路配线太长，支路中有大型动力设备时，在大型设备启停时，电网电压会剧烈波动，甚至导致电网不稳。

4、线路频繁跳闸：同一支路上的医院洁净灯接得太多，导致某一相电上的负载过载，及各相之间功率分布不均，从而致使线路频繁跳闸。

5、医院洁净灯驱动器散热不好导致失效：当驱动器安装在非通风环境下，应该尽量将驱动器外壳与灯具外壳接触，条件允许的话，在外壳与灯壳的接触面上涂导热胶或贴导热垫，提高驱动器的散热性能，从而保证驱动器的寿命及可靠性。

### 如何补救无法处理的LED平面灯导光板表面问题

如果LED平面灯导光板表面的脏物与划痕较难处理，或处理工作会影响整体工作效率；以下方法可弥补导光板表面问题对产品所产生的缺陷：

1、如展示品的展示画面与导光板间留有一定的空间间隔，在画面安装后一般不会看到导光板上的缺陷；

2、特别浅色的画面或者画面紧贴导光板的，必需在出缺陷的导光板上覆上扩散膜，一般可完全弥补导光板的表面问题；

3、目前市场上有多种型号的扩散膜，如LED平面灯导光板划伤特别严峻的，可采用较厚的扩散膜，可能会影响导光板的亮度，但亮度降幅一般不会超过15%。