

韶关JGT 328-2011 建筑装饰用石材蜂窝复合板检测

产品名称	韶关JGT 328-2011 建筑装饰用石材蜂窝复合板检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

选择	检测项目	检测依据/方法	样品要求	样品数量	
	表面质量	JG/T 328-2011	规格板	1	
	尺寸偏差(边长,厚度、对角线差、边直度、面平整度)	JG/T 328-2011	带标称尺寸的规格板	1	
	光泽度	JG/T 328&GB/T 13891-2008	300 × 300	5	
	耐沾污性	JG/T 328&JC/T 973-2005附录B	100 × 100	12	
	抗落球冲击	JG/T 328-2011	610 × 610	3	
	抗柔重物体冲击	JG/T 328-2011	1000 × 1000	3	
	平压强度	JG/T 328&GB/T 1453-2005	60 × 60	6	
	平压弹性模量	JG/T 328&GB/T 1453-2005	60 × 60	6	
	滚筒剥离强度	JG/T 328&GB/T 1457-2005	80 × 350	6	
	平拉粘结强度	JG/T 328&GB/T	60 × 60	6	

		1452-2005			
	耐热水性	JG/T 328-2011	200 × 200	6	
	抗冻性	JG/T 328&GB/T 1452-2005	500 × 500	6	
	燃烧性能-室内	JG/T 328&GB 8624-2006	1500 × 1000 ,3块 ; 1500 × 500 ,3块 ; 250 × 90, 6块 ; 100 × 100 3块	-	
	燃烧性能-室外	JG/T 328&GB 8624-2006	1500 × 1000,3块 ; 1 500 × 500,3块 ; 250 × 90,6块	-	
	安装连接件承载能力	JG/T 328-2011	300 × 300(板材背面 中间安装一个异型 螺母)	5	