

ICU病房面板灯厂家 国力照明 东莞ICU病房面板灯

产品名称	ICU病房面板灯厂家 国力照明 东莞ICU病房面板灯
公司名称	东莞国力工业照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区金洋路1号
联系电话	13926876914

产品详情

ICU病房面板灯导光板丝印和激光打点的比较

ICU病房面板灯导光板激光打点技术相较传统丝印工艺而言，激光网点机的其中一个优点在于:更适合小批量加工和打样制造等场合。对于丝印网点工艺，打样的代价和费用极其高昂，进行百片至千片级的小批量加工的生产线配置几乎是不可能的。而对于激光网点机，即使进行单片大样和定制生产也是十分便捷，仅仅需要在计算机上更改网点版图方案和加工参数即可实现。

同时，由于ICU病房面板灯导光板丝印工艺涉及到油墨的成色，批次差异，丝印工艺的产品一致性较差，因而良品率较低，通常不高于75%，而激光网点机无需使用印刷介质，仅仅依靠一定能量的激光光点对PMMA烧灼产生坑点，因此一致性得到大幅提升，一般大于95%，由于这样几个突出的原因，ICU病房面板灯导光板激光网点设计与打样更适合在代加工制造和新产品研发使用。

ICU病房面板灯驱动电源损坏维修方法

ICU病房面板灯驱动电源众多，驱动方式也是多种多样，在使用过程中如有损坏，该如何维修呢：

- 1、查看驱动板，如果有明显烧毁痕迹，应首先考虑更换元器件。
- 2、大多数的LED驱动电路都是采用反激式开关电源，开关管是很重要的元器件，用万用表笔调至报警档，测量其漏极和源极之间、栅极和源极是否被击穿，如被击穿将其更换。

3、如果输出电压不稳定，有可能是反馈回路和开关电路出现问题，查看开关驱动IC、光耦和TL431稳压IC是否导通损坏，如果损坏考虑更换。

4、如果ICU病房面板灯驱动电源驱动板烧毁太厉害，将考虑更换驱动板，PCB板线路损坏将没有维修的必要。

ICU病房面板灯的寿命及特点

ICU病房面板灯以气体放电作为光源，灯具使用寿命在10000小时以上。

净化灯灯具采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳不生锈，永不腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震，整个灯具抗震性能好。采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

净化灯具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

ICU病房面板灯灯具整体温升低，散热性好，可减少故障机率。符合人性化的外观设计和环保颜色搭配，与自然景观充分和谐，融为一体。