

6SE6440-2UD41-1FA1 /110kw上电后无显示不能开机维修

产品名称	6SE6440-2UD41-1FA1 /110kw上电后无显示不能开机维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子MM440变频器上电无显示（当天维修成功）故障处理：变频器维修时，经常遇到通电无显示的故障，变频器上电无显示原因的故障通常发生在三个模块上，

一是接触器；二是变频器的控制面板；三是给控制面板供电的电源模块；对于变频器维修时无显示的三种情况应该如何检查，如何处理呢？分析如下：变频器通电无显示故障的检查与解决方法 故障检测一：变频器通电的瞬间，正常情况下有接触器吸合的声音，如果没有这种声音，则可能是接触器坏了。

解决方法：更换新的接触器

故障检测二：如果接触器无问题，则检测电源模块是否有问题，如果变频器高压供电LED灯亮，说明高压直流供电正常。检测低压直流供电没有直流电压，这是开关电源不工作的现象。开关电源不工作相当于开关管不工作，检测直流电压没有送过来，则是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路，进而导致高压直流电未加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作，整个变频器无低压直流供电，出现无显示故障

专业西门子变频器维修常见故障维修为：F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修、模块烧维修，电源板坏维修，无显示维修，主板坏维修，控制板坏维修，模块炸机维修，无输出维修，带电机不出力维修，电机抖动维修，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，F0504故障维修，西门子440显示-----，故障不能复位、运行变频器内部冒烟，面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，维修速度快，客户当天送机当天可修好

6SE6440-2UD34-5FB1 45 kw6SE6440-2UD35-5FA1 55 kw6SE6440-2UD35-5FB1 55 kw6SE6440-2UD37-5FA1 75 kw6SE6440-2UD37-5FB1 75 kw6SE6440-2UD38-8FA1 90 kw6SE6440-2UD38-8FB1 90 kw6SE6440-2UD41-1FA1 110 kw6SE6440-2UD41-1FB1 110 kw6SE6440-2UD41-3GA1 132 kw6SE6440-2UD41-3GB1 132 kw6SE6440-2UD41-6GA1 160 kw6SE6440-2UD41-6GB1 160 kw6SE6440-2UD42-0GA1 200

kw6SE6440-2UD42-0GB1 200 kw