天津电机维修 天津机电配件 佳电电机

产品名称	天津电机维修 天津机电配件 佳电电机
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

异动电机修理要注意的五点

异动电机修理要注意的五点1、注意减少轴承故障电动机轴承故障有：内套与套与端盖问发生相对运动；径间、轴问间隙超过允许值；滚珠(柱)严重磨损局部损坏、脱落，麻点甚至碎裂；轴承架活动等。发现上述故障之一，都要认真修理，直到更换合格的新轴承。2、更换润滑油(脂)检修时，要将轴承的润滑油(脂)全部清除掉。用(或清洗剂)洗净，天津佳电电机，用干净的白布擦干，天津电机维修，根据电动机的转速度和用途，换上相应的、合格的润滑油(脂)。3、更换损坏的风叶风叶是电机自身降温的零件，发现损坏了．要换上同规格、同型号风叶；自制风叶要特别注意叶片的扭转角度，且不可将风叶变成电风扇，这样将增大电机的运行负荷。4、确保组装质量 组装电机时，要特别注意检查转子。定子的同心度，装好后稍许转动转子，应旋转自如：测上、下、左、右四点定子与转子间的间隙，各点间隙与平均值之差不应大于平均值的5%。5、注意调整碳刷压力，天津电机维修公司，减少磨擦损耗

当电机轴承的寿命终了时

当电机轴承的寿命终了时，电动机运行的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承.

拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数，线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。

运行：电机带负载正常运转时转速均匀，声音适中，发热适当。但要经常注意电机温升情况，若发现严重发热及其它不良症状必需拉闸停止运行。多半在农村由于电网电压降低出现此种情况，这种发热虽一时不会烧坏绕组，但要降低电机使用寿命。要保证电机防潮及通风良好，出线盒及电容器等处不能进水，也不能有机械损坏。风罩的避风口不能堵塞，电机外壳应良好接地等。电容器损坏更新时，新电容器的电压值不得低于旧电容器的电压值，其做法数相等。

天津电机维修-天津机电配件-佳电电机(推荐商家)由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司是一家从事“电机成套”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佳电电机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使佳电电机在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！