

# 朝阳水基型灭火器加压公司厂家直供“本信息长期有效”

产品名称	朝阳水基型灭火器加压公司厂家直供“本信息长期有效”
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

## 产品详情

### 灭火器的制度规范内容检查内容

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的专业公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。其中灭火器包括：二氧化碳灭火器，水基型灭火器，干粉灭火器等。

水基型灭火器加压公司水基型灭火器加压公司

管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。

想要了解更多产品信息，赶紧拨打图片上的电话吧~~~

### 灭火器

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的专业公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。其中灭火器包括：二氧化碳灭火器，水基型灭火器，干粉灭火器等。

水基型灭火器加压公司水基型灭火器加压公司

灭火器定期检查的要求是：

1. 清水灭火器每半年进行一次全方面检查。检查时应卸下器盖，其内容：一是检查气瓶的防腐层有无脱落和锈蚀状况，轻度锈蚀的及时补好，明显锈蚀的送消防专业维修部门进行水压试验；二是检查气瓶内二氧化碳的重量，若重量减少10%时，应进行修复充足；三是检查灭火器筒体有无明显锈蚀，有明显锈蚀的应送消防专业维修部门进行水压试验；四是检查灭火器操作机构是否灵活可靠；五是检查灭火器内水的重量是否符合规定，水量不够的补足，水量超过的排出；六是检查灭火器盖密封部位是否完好，喷嘴过滤装置是否堵塞。各项要求合格者应按规定装配好。

2. 泡沫灭火器每半年应检查一次。检查时应拆开灭火器盖，水基型灭火器加压公司，其内容：一是检查滤网安装是否牢固，滤网是否堵塞；二是检查灭火器盖的密封橡胶垫是否完好，装配有无错位现象；三是检查瓶盖机构，在向上扳起后，中轴是否能自动弹出；四是推车式灭火器应检查行驶过程中有无药液渗出现象；五是推车式灭火器检查瓶口密封圈是否腐蚀，喷枪、喷射软管及安全阀有无堵塞，行走机构是否灵活可靠，并在转动部位加注润滑脂；六是每年检查一次灭火剂，主要检查药液的发泡倍数和泡沫消失率是否符合规定的技术要求。

3. 干粉灭火器检查内容：一是每半年卸下气瓶，称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量大于额定重量的5%或7g(取两者中较小值)，推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时，应按规定充足。二是检查操作机构是否灵活，筒体密封是否严密，灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次于粉是否吸湿结块（干粉受潮的烘干可继续使用），若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞；出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无。发现堵塞应及时清理，防潮膜、防潮堵应及时更换。

4. 二氧化碳灭火器每半年检查内容：一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转，并可停留在任何位置。三是推车式灭火器行驶机构是否灵活可靠，并加注润滑脂。四是每年至少称量一次重量，手提式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%或50g(取两者中较小值)，推车式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%，超过规定泄漏量的应检修后按规定充装量重灌。

想要了解更多产品信息，赶紧拨打图片上的电话吧~~~

## 灭火器的检查

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的专业公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。

水基型灭火器加压公司水基型灭火器加压公司

主要部位的检查：

主要部件的检查压力指示检查:应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有"F"的。压力批示器指针是否在区域。

想要了解更多产品信息，赶紧拨打图片上的电话吧~~~

朝阳水基型灭火器加压公司厂家直供“本信息长期有效”由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司在灭火器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东方华宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事公路护栏，北京锌钢护栏，高速公路护栏的厂家，欢迎来电咨询。