手术室空气过滤器、手术室新风空气过滤器、手术室回风过滤器

产品名称	手术室空气过滤器、手术室新风空气过滤器、手术室回风过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

医院手术室空气过滤器、医院手术室空气过滤器分类及维护

1、初效过滤器采用铝型材外框，过滤器内部结构采用龙骨架或护网，滤材分布均匀，采用化学纤维（俗称无纺布），要求美观坚固，容尘量大，使用寿命长。

2、中效过滤器采用高强度铝合金型材，优质合成化纤滤料。过滤器特点要求阻力低、效率稳定、安全环保。

3、亚高效过滤器一般采用组合式大风量V型过滤器、过滤效率为99.9%。

4、高效过滤器一般采用有隔板过滤器或无隔板过滤器或组合式高效过滤器、过滤效率最少为99.99%。

5、医院手术室回风空气过滤器一般采用板式中效过滤器；

4、医院手术室空气过滤器初、中、高效过滤器常用尺寸：初592*592*46/96MM、中592*592*534MM-8P、亚592*592*292MM-4V、高305*610*292MM

5、每月检查机组初、中、高效过滤器的工作情况，前后压差是否正常，初效过滤器每个星期定期检查一次（2个月更换）；中效过滤器每个月定期检查一次（3个月更换），亚高效过滤器每两个月定期检查一次（12个月更换）、高效过滤器每年定期检查一次（约两年换一次）；