## 徐州10KV绝缘棒年审检测 令克棒预防性试验

产品名称	徐州10KV绝缘棒年审检测 令克棒预防性试验
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

带电作业用绝缘工具应具有良好的电气绝缘性能、高机械强度,同时还应具有吸湿性低、耐老化等优点。为了现场作业的方便,绝缘工具还应质量轻、操作方便、不易损坏。目前带电作业用绝缘工具大致可分为硬质绝缘工具和软质绝缘工具二大类。硬质绝缘工具主要指以绝缘管、棒、板为主绝缘材料制成的工具,软质绝缘工具主要指以绝缘绳为主绝缘材料制成的工具。绝缘材质的性能直接影响和决定着工具的电气和机械性能。

## 1.绝缘

玻璃纤维、环氧树脂和偶联剂是构成绝缘杆的主要成分。绝缘杆的制造方法较多,其中用于制造绝缘杆的主要工艺有湿卷法、干卷法、缠绕法和引拔法等。

绝缘杆的老化有整体老化和部分老化二个方面。整体老化主要是指受潮、长时间的整体材质老化;部分老化主要是指绝缘杆顶端长期在强电场作用下,因局部滑闪、漏电、放电而引起的材质老化。尤其对于500%以带电作业用工具,强电场造成的部分材质老化,使工具整体的绝缘距离减小,易于形成事故隐患,应采用定期监测的方式。验收试验中,试验电压过高会引起电晕或流柱放电,通过离子轰击侵蚀绝缘材料,电子则破坏绝缘的化学键,致使有机材料劣化,由此产生的导电沉积物在接近电极端部的高场强区起到延长电极的作用,从而导致材料的进一步劣化。因此,在检验性试验中选择适当的试验电压也是很重要的。

操作杆表面的污秽状态对操作杆的闪络性能影响很大。据国外试验结果表明,表面污秽后,特别是沉积物受潮并导电时,耐闪络强度会严重降低。这是因为当绝缘杆表面有脏污而大气湿度又较高时,沿绝缘杆的电压分布更趋不均匀,高场强处将出现辉光放电,使沿绝缘杆表面的泄漏电流具有跃变的特点。国外对带电作业操作杆进行盐雾及人工污秽试验,测定盐雾、工业烟雾的凝聚、沉积物及意外污垢对操作杆的可能影响。试验结果表明,甚至在低电导率的雾里,泄漏电流也远大于可感知的1?mA电流,操作杆表面材料的特性,纵向缺损及其他的不均匀性对受潮及污秽状态下的闪络性能影响较大。

几十年来,我国带电作业用绝缘杆的材料及制作工艺不断改进。引拔成型工艺增强了绝缘材料的致密性和成型杆的抗弯特性,使绝缘材料的渗水性大大降低,防潮性也得到了显着的提高。目前产品性能已达到国际先进水平,部分技术指标甚至优于国外同类产品。

## 2.绝缘绳

绝缘绳索是广泛应用于带电作业的绝缘材料之一,可用作运载工具、攀登工具、吊拉绳、连接套及保安绳等。以绝缘绳为主绝缘部件制成的工具为软质绝缘工具。软质绝缘工具具有灵活、简便、便于携带、适于现场作业等特点,不少软质绝缘工具具有中国带电作业的独有特色。目前带电作业常用的绝缘绳主要有蚕丝绳、锦纶绳等,其中以蚕丝绳应用得\*为普遍。

安全帽的佩戴要符合标准,使用要符合规定。如果佩戴和使用不正确就起不到充分的防护作用。一般应注意下列事项:

- (1)戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置,然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节,人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
- (2)不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方。否则,会降低安全帽对于冲击的防护作用。