

ATLASBX蓄电池ITX60 12V60AH仪器仪表

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | ATLASBX蓄电池ITX60 12V60AH仪器仪表 |
| 公司名称 | 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ATLASBX蓄电池 型号:ITX60 产地:韩国 |
| 公司地址 | 济南市历城区银座万虹广场1001-5号 |
| 联系电话 | 13290292093 |

产品详情

ATLASBX蓄电池ITX60 12V60AH仪器仪表

阿特拉斯BX将通过创新的管理战略提升其品牌和公司的价值，从而成为全球竞争力的电池公司。自从Art rasBX于1944年创立以来，其70年来一直通过挑战精神和价值创造而成长为一家全球性电池公司。1982年推出国内无偿(MF)电池后，2013年超性能电池(UHPB)，空转限制 我们继续投资研发投资，如为Idle Stop &Go开发AGM电池，以继续提供竞争优势和客户满意度的优质产品。此外，为了加快全球发展，我们还推出了一家全球电池公司，该公司在2014年扩建了上周工厂，每年可获得1300万台电池的生产能力，让所有成员都创造了客户价值。具有主动领导能力。阿特拉斯BX以“与顾客携手领导全球能源公司”为目标，以“面向电池的技术革新、为客户和社会着想的关怀、开启一个更好的世界”的意志为未来做准备。我们将继续提供更好的质量和服务，成为为满足顾客需求而全力以赴，为创造一个可持续的世界而献身的企业。

阿特拉斯BX任务是为所有选择阿特拉斯BX的客户注入了信心，让他们的生活充满活力，并不断挑战新的可能性。为此，我们利用先进的技术和解决方案，在所有方面都以质量的方式提供佳性能，做到事半功倍。公司的持续增长伴随着利益相关者的发展。

我们致力于通过业务实现股东和业务合作伙伴的价值，并扩大员工和社会的发展和机会。

卓越的性能

采用特殊合金基板和活物质量，具有卓越的耐热性和高电能能力。

使用内酸性和耐久性强的特殊隔离板，瞬间放电性能卓越

采用多层特殊隔离板，提高了锂离子移动能力，实现了卓越的放电性能

提高了弓形密度和重量，提高了Cycle的性能(针对Deep Cycle)

空调设备功率应根据有线电视网络UPS设备的发热量来确定，发热量等于UPS自身发热+干配电设备发热+电缆发热，其中UPS自身发热量占的比例较大，可由下式计算：

UPS发热量(KJ/s)=UPS输出功率(kVA) × UPS输出功率因数 × K

式中K=1/η-1;

η—UPS总效率。

当UPS室内温度上升或空调发生故障时，应考虑必要的对策。

UPS的配电设计。

根据有线电视网络设备的配置设计UPS系统和确定配线回路。有线电视网络UPS系统的配线一般采用暗槽方式，但是也有采用活地板槽方式的。配电导线的线径应根据UPS负载连续工作的电流选择，但要与主断路器的保护功能相配合。一般主干线的允许电压降在2%以内。

作为有线电视网络设备负载侧的要求是，UPS输出设备为非接地系统时，旁路供电电路也应采用非接地系统。若旁路供电电路为接地系统，则需要用隔离变压器，反之，UPS设备为接地系统，旁路也必须为接地系统，若为非接地系统，则要用隔离变压器。

随着科学技术不断发展，UPS电源在各行业中应用越来越广泛，UPS电源安装问题也日益凸显。下面我们介绍一下单进单出系列UPS电源的具体安装要求：

- 1.要求UPS供电为单相三线制。（零、火、地）市电波动在220V ± %以内，零地电压小于V。
- 2.UPS电源前级及负载回路不能带漏电保护开关。
- 3.UPS电源输入零线不能过断路器或保险。（如需要断零线，则零火双断。）
- 4.UPS电源输入零线与输出零线（即UPS负载零线）要分开，不能混接。
- 5.UPS电源输入火线不能与其它用电设备的火线共接一个断路器下口。
- 6.输入输出断路器额定电压。
- 7.输入零、火线、地线用多股铜软线。
- 8.如UPS电源外配长延时电池，（建议用户将电池与UPS电源主机并排放置）电池与主机之间连线长度不超过5米。
- 9.建议用户负载配电采用分级，多路控制方式，且下一极断路器总额定容量不应大于上一极的130%。
- 10.建议用户为UPS电源及其负载单独设置配电盘，防护等级IP。
- 11.UPS电源负载插座与其它非UPS负载插座要区分开。

12.UPS负载的插座零、火线不能接反（左零、右火，上面为地线。）

13.建议UPS及电池工作环境干燥，温度在20~25 之间，湿度在30%-90%.

以上为常见的单进单出UPS电源安装规范，但实际操作也会有差异，主体是不会有太大的变动。如依然有不明之处可致电咨询专业工程师了。