

冷凝器清洗公司 衢州冷凝器清洗 推荐奇越清洗

产品名称	冷凝器清洗公司 衢州冷凝器清洗 推荐奇越清洗
公司名称	杭州奇越清洗服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区东湖街道星光街1212号鼎和金座1309号
联系电话	18758082520

产品详情

冷器 段入口DN600蝶阀关不严，在清洗初冷器时为防止水箱盖漏水出口截门也需稍开，这样就造成了初冷器清洗效果较差。需对3#初冷器 段入口DN600蝶阀进行更换。近期，1#初冷器 段入口DN600蝶阀也偶尔发生同样的状况。考虑到2#初冷器 段入口DN600蝶阀因打不开在2008年已经更换过（此蝶阀为气源工程同一批），衢州冷凝器清洗，有必要在停一次循环水的情况下一同进行更换。

如何判断初冷器壳程是否堵塞?由壳体、传热管束、管板、折流板（挡板）和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形，内部装有管束，冷凝器清洗多少钱，管束两端固定在管板上。进行换热的冷热两种流体，一种在管内流动，称为管程流体；另一种在管外流动，称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数，通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度，迫使流体按规定路程多次横向通过管束，增强流体湍流程度。换热管在管

初冷器的日常管理操作措施

- 1.每班要对下段冷凝液水封回液进行检查，在确保水封畅通等情况下，使喷洒液达到化。根据回液中焦油、氨水含量多少，冷凝器清洗公司，及时调节冷凝液外排泵排出量和焦油氨水分离槽送入下段的焦油氨水混合液量。确保下段冷凝液含焦油在30%-50%内。下段喷洒液槽温度控制在35-40度，夏季温度降低到30-35度。
- 2.初冷器上段循环水上水温度控制在30-33度，回水不高于45度。将初冷器上段经断塔盘进入下段煤气温度控制在35度。
- 3.将初冷器总阻力控制在小于1000Pa，各初冷器煤气出口温度控制在20-23度。发现总初冷器阻力超标或出口煤气温度高于23度时开低温水仍不达标，及时关闭阻力高或温度高的出口截门用热氨水冲洗4-6小时后开启。在冲洗前一定要把所冲洗初冷器下段排液管倒到进冲洗液排出槽。
- 4.每班要检查上下段喷洒液管，冷凝器清洗价格，发现过夜不畅及时用蒸汽吹扫。保证喷洒液管畅通消

除喷洒盲区，提高喷淋密度。

5.每月定期用热氨水冲洗一次煤气出口管道内沉积的焦油、萘等杂质，冲洗时间为1小时。一步有四台初冷器每周一停用一台初冷器用热氨水冲洗4-6小时开启。

冷凝器清洗公司-衢州冷凝器清洗-推荐奇越清洗由杭州奇越清洗服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州奇越清洗服务有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!