

xgn高压开关柜 浙江开关柜 波宏电气

产品名称	xgn高压开关柜 浙江开关柜 波宏电气
公司名称	湖北波宏电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6
联系电话	13507286673

产品详情

配电柜中元器件的组装开关柜

- 1、开关柜中元器件组装顺序应从板前视，由左至右，由上至下。
- 2、面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定：
- 3、开关柜组装元器件时应符合以下条件：

操作方便。元器件在操作时，开关柜公司，不应受到空间的妨碍，不应有触及带电体的可能。

维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合的规定。保证一、二次线的安装距离。

安全操作高低压开关柜四项谨记开关柜

高低压开关柜在使用过程中，需要特别谨慎注意，开关柜调试，接下来小编就给大家介绍一下安全操作开关柜的四项谨记：

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
- 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应可靠的保护接地。

3、在运行的电流互感器二次回路上工作时应采取安全措施，严格防止短路或接地。使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。

4、严禁将电流回路断开。

以上四点就是我们在操作开关柜应该注意主要事项。

1.断开电源，xgn高压开关柜，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4 。

2.控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流)，在维修保养时必须分清电路，防止发生短路事故。

3.控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，连接线结头和接线柱应无松动现象，动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。

4.用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，浙江开关柜，并检查控制柜内电器开关触头的状态，接触情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。

5.更换熔丝时，应使熔断电流与该回路的电流相匹配。

xgn高压开关柜-浙江开关柜-波宏电气由湖北波宏电气有限公司提供。湖北波宏电气有限公司是从事“滤波补偿装置,智能电流/电压表,电机起动柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾青旺。同时本公司还是从事电能质量检测仪表，襄阳电能质量检测仪表，电能质量检测仪表生产的厂家，欢迎来电咨询。