

常州疾控中心医疗废水处理说明 普瑞达YTH

产品名称	常州疾控中心医疗废水处理说明 普瑞达YTH
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

常州疾控中心医疗废水处理说明

【进程注意点】1、依据地埋式污水处理设备装置图与根底图，预备根底以装置平面图巨细尺度为准，做好混凝土底板，根底需求均匀承压5t/m²，根底有必要水平，并应在混凝土根底浇注养护期结束后才干进行装置，如设备装置在地坪以下，根底离地坪相对标高按图尺度为准，一起附近发掘宽度，长度有必要离根底边线500mm以上，以便管道装置。2、管道装置衔接应该在设备就位时思考好，设备就位时有必要按说明书设备自重，合作吊车吨位巨细，装置次序按现场对照图就位，筒体的方位，方向不能放错。3、依据装置图，衔接管道，设备就位后衔接管道用橡皮垫紧固好，使衔接处不渗漏。4、地埋式污水处理设备装置结束后设备与根底地板有必要衔接固定，肯定保证不使设备活动上浮，一起须在设备中写入污水(无污水时，用别的水源或自来水替代)，充溢度有必要到达70%以上，以防设备上浮。一起，查看好各管道有无渗漏。试水各管路口有必要不渗漏，一起设备不受地上水上涨，而使设备错位和倾斜。5、设备装置结束无不当后，即可用土填入设备附近与空隙中夯实，并整平地上填土时应留意：

(1)设备人孔盖板有必要高出地坪50mm摆布；(2)不能让土阻塞人孔盖板上的进气口。

6、把电控柜控制线与设备接通，接线时留意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通

风处，坚持枯燥，通常控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，焚毁控制板。

7、地理式污水处理设备留意事项：(1)设备装置的地方有必要保证下雨不积水；(2)设备的出水管有必要在相对地坪0.4m以下；(3)设备上方不得压有重物，不得有大型车辆通过(指无特殊设计的)；(4)设备通常不得抽暇内部污水，以防止地下水把设备浮起。8、装置图及管道衔接图按规范衔接及平面布置。

一、医疗机构污水处理现执行GB18466-2005

1、传染病医院和结核病医疗机构污水排放执行表1的规定

2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

3、县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。

4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接排放医疗机构污水。

5、带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

常州疾控中心医疗废水处理说明