

底座油箱200KW静音柴油发电机

产品名称	底座油箱200KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO220000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

底座油箱200KW静音柴油发电机报价大泽静音柴油发电机组处于备用状况，当市电停电或发循环毛病时主张作业，供给电力。作应急机组，随时都应确保对负载的供电，机组处于待机状况。当市电停电或有毛病时，前面时刻主张机组并以高质量的输电质量供给电能。底座油箱200KW静音柴油发电机报价当市电好了正常后，当即主动切换停机，机组继续处于应急状况，随时确保下一次主张供电，此机组运用于用电质量要求高的单位。施工单位，管道工程应急备用发电机组。

大泽柴油发电机技能操作人员应该保证正确的运用发电机组，这样才干够大大下降柴油发电机的磨损，削减

不需求的丢失！下面跟咱们说说柴油发电机组运用进程中的留意事项：开机前1.向柴油机加注机油

时，选用规矩类型的柴油机油。2.运用很好合格的柴油，一般夏天运用0号柴油，冬天运用-10

号柴油。3.查看柴油机油是否到规范方位，水箱是否加满防冻液或水，柴油管路中排净空气。

大泽静音柴油发电机气门导管磨损严峻也会烧柴油发电机组机油的景象虽少见，但据有关资料的介绍，也是一种不行轻

视的原因。柴油机从开排气、扫气到进气结束的整个气体替换进程称为换气进程。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：200KW

2.备用功率：210KW

- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8（滞后）
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

- 12.电压波动： ± 0.5

- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOYOTI200000
- 2.机组耗油量：205g/kw.h
- 3.缸 径：6*132*143MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

14.油箱容积：500L

三、电机技术参数:

1.电机型号：TO220000ET

2.额定功率：220KW

3.额定电流：单727A/三421A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3700*1200*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

底座油箱200KW静音柴油发电机报价柴油发电机在运用时主张机冷却液有以下三种或许：

? 供给满意的热传递才干；

? 避免冷却体系内很多金属资料腐蚀；

? 供给满意的防冻才干。

冷却液应由水和防冻液或水和防锈液组合，其间水的PH值应在6-8之间，一般主张选用纯净水。

在有结冰的区域，冷却液中应含有40%-60%的防冻液，主张用户用50%的机组防冻液和50%纯净水的混合液，并应在独立容器内独自制作，混合均匀后再参加水箱，其防冻才干可达-30 左右。

