

可燃气体报警器安装规范及技术要求 之 对象气体及安装位置

产品名称	可燃气体报警器安装规范及技术要求 之 对象气体及安装位置
公司名称	苏州恒安检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区和顺路1号博济生能科技园362B室
联系电话	17714078391 17714091995

产品详情

无论是防爆型还是非防爆型探测器，其安装位置都视检测对象气体而异。即当检测气体比重比空气轻时，探测器应安装在接近屋顶，泄露气体容易滞留处。反之，当检测气体比重比空气重时，探测器应安装在接近地面，泄露气体容易滞留处。

探测器报警输出与否取决于探测器位置的燃气浓度，所以探测器数量因房间大小，通风状况而异。根据GB50028-2006 10.8.2的要求，燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求：

- (1) 检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在灶具上方。
- (2) 当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内。