



线后不可以向内角歪斜，其杆梢向外角误差不可以超过杆梢直径；移动智能终端杆应向吊线侧预偏，其预

偏值不可以超过杆梢直径，紧线后不可以向承受力侧歪斜。

2.1.5横担应以热镀锌角钢，高压横担的角铁不可以低于L63X6；底压横担的角铁不可以低于L50×5。

2.1.6路线单横担的安装：平行线杆应装于受电侧；支派杆、拐角杆（十字担）及移动智能终端杆应装于吊线侧；偏支担应上翘30mm。

2.1.7各位置的螺丝垫应扭紧。地脚螺栓露出一部分不适合低于2个牙距。螺丝垫承受力的地脚螺栓要加弹垫