

太谷县吉隆 DN15-100 丝接 四通

产品名称	太谷县吉隆 DN15-100 丝接 四通
公司名称	肇庆市端州区越发五金建材经营部
价格	2.00/个
规格参数	材质:铸钢 产地:山西太谷县 品牌:太谷县吉隆
公司地址	中国 广东 肇庆市 端州七路梅庵苗圃场C区1号
联系电话	86 0758 2821357 13450172880

产品详情

材质	铸钢	产地	山西太谷县
品牌	太谷县吉隆	管厚	50-130 (mm)
等级	合格品	抗压强度	-20-120度 2.5MPa
特殊功能	耐腐蚀	型号	DN15-100
直径	4分-4寸	执行标准	GB/T3287-2000

产品名称	可锻铸铁管路连接件	规格型号	15-100四通
受检单位		商标	xsj
生产单位	太谷县基隆铸造有限公司	样品批次	2009.03
委托单位	太谷县基隆铸造有限公司	样品等级	合格品
抽样地点		样品数量	10个
检验类别	委托检验	抽样基数	
检验依据	gb/t3287-2000	检验日期	2009.03.02
检验项目	型式尺寸、螺纹精度等	送样者	张林锁
检验条件	温度18摄氏度 适度38%	样品状态	良好

检验项目	单位	标准规定	检验结果
型式尺寸	mm	38 ± 2.0	37.3-37.7
螺纹轴线夹角		180 ± 0.5	11 ' -17 '
镀锌厚度	u.m	70	70-90
表面质量		管件应光滑，无粘砂，气孔，裂纹等缺陷	符合要求
螺纹精度		管件符合gb/t7306.1，gb/t7306.2的规定，外螺纹为圆锥形，内螺纹符合要求	

可以是圆柱形或圆锥形；活接头螺母的螺纹符合gb/t7307的规定

螺纹倒角	管螺纹端面必须倒角，内螺纹最小夹角90度，倒角直径大于螺纹大径；外螺纹最小夹角60度，倒角直径小于螺纹小径。	符合要求
密封性测试	管件内部应能承受不低于2mpa常温水压，保压时间 15s无渗漏和损伤。	符合要求
水压测试	-20-120度 2.5mpa	符合要求
防锈	管件表面应做防锈处理	符合要求
产品标志	应商标和关键规格（公称通径）	符合要求

单价表 单位：元		
规格	规格	四通
4分	15	1.59
6分	20	2.31
1寸	25	3.35
1寸2分	32	8.28
1寸半	40	8.67
2寸	50	11.22
2寸半	65	19.94
3寸	80	27.88
4寸	100	49.00