

人防呼叫按钮D28厂家批发 价格

产品名称	人防呼叫按钮D28厂家批发 价格
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	58.00/个
规格参数	品牌:佰盈 型号:D28
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

我公司生产的人防呼叫按钮，符合国家验收标准，保证验收通过，资料齐全。可开增票普票。 厂家批发，价格优惠。欢迎询价！

人防呼叫按钮的设置问题，首先要理解为什么要设置呼唤按钮？它的功能是什么。在有关设计规范中是这样规定的。

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第7.3.8条：设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的防空地下室，每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧，应设置有防护能力的人防呼叫按钮。

《人民防空医疗救护工程设计标准》 RFJ

005-2011第6.4.2 条：应在下列位置设置有防护能力的人防呼叫按钮：

1 应在密闭区战时人员主要出入口防毒通道的防护密闭门外侧，设置有防护能力的人防

呼叫按钮，音响信号应设置在密闭区防毒通道密闭门内侧的门框墙上部。

2 由密闭区（分类厅）进入到第二密闭区，应在第二防毒通道的道密闭门外侧设置人防呼叫按钮，音响信号应设置在第二密闭区的防化通信值班室内。

3 应在第二密闭区战时人员主要出入口防毒通道的防护密闭门外侧，设置有防护能力的人防呼叫按钮，音响信号应设置在第二密闭区的防化通信值班室内。

《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ 005-2011第3.2.1条：中心医院不应少于3个出入口，且其中至少有2个直通室外地面的出入口（防空地下室应为室外出入口），并应分别作为战时的、第二主要出入口。急救医院、救护站不应少于2个出入口，且其中至少有一个直通室外地面的出入口，并应作为战时的主要出入口。

人防呼叫按钮的用途：当人防工程内处于滤毒式通风工况时，此时有人员从人防工程外需要进入人防内，为防止外部进入人员将染毒物、放射性等有毒、有害毒剂、气体等带入工程内，人防工程规定必须从防护单元的主要出入口才能进入，并需要进行洗消或简易洗消处理。主要出入口设置防毒通道，防化丙级时,工程内主体空气超压30Pa,防毒通道设有超压排风，防毒通道内换气次数40-50次/小时。防化甲、乙级标准更高。防护单元的其他出入口均无此通风、洗消功能，所以不允许人员进出。

通过人防呼叫按钮通知防化通信值班室中的值班人员告知有人需要进入，需要征得同意才能进入的一种信号。防化通信值班室中设有三种通风方式信号控制箱，箱内设有音响和灯光信号。

对于设有三种通风方式的人防工程，一般每个防护单元只设1个主要出入口，但对防护单元设有多个主要出入口的人防工程，均应在防护密闭门外侧设置人防呼叫按钮，而且在三

种通风方式信号控制箱内设有能区别的音响和灯光信号，确定是那个出入口有人进入。例如医疗救护工程。

由于人防呼叫按钮设置在防护密闭门外侧，会受到核武器和常规武器的冲击波作用受到损坏，所以信号按钮需要有防护能力的外壳保护。

《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010第7.2.5条要求：“战时主要出入口外一道防护密闭门或防护门外侧，应设置有防护能力的呼唤信号按钮。。”