

内蒙固定式安全围栏 变压器围栏 电力安全围栏

产品名称	内蒙固定式安全围栏 变压器围栏 电力安全围栏
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

内蒙固定式安全围栏 变压器围栏 电力安全围栏

悦明电力安全围栏

内蒙固定式安全围栏

室外变压器安装的一般规定：

(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便，距离不应小于1m；在有操作的方向应留有2m以上的距离；

(二)地上安装的变压器变台的高度一般为0.5m，其周围应装设不低于1.7m的栅栏，并在明显部位悬挂警告牌；

(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m；

(四)杆上变台应平稳牢固，腰栏采用 4.0mm的铁线缠尧4圈以上，铁线不应有接头，缠后应紧固，腰栏距带电部分不应小于0.2m；

(五)杆上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求：

1)二次侧有隔离开关者，应装于隔离开关与低压绝缘子之间；

2)二次侧无隔离开关者，应装于低压绝缘子的外侧，并用绝缘线跨接在保险台两端的绝缘线上；

(六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线；

(七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时，其距离不应小于5m。

变压器围栏

为保证安全使用，安装在露天或半露天变电所的变压器，四周应设不低于1.7m高的固定围栏（墙），变压器外廊与围栏（墙）的净距不应小于0.8m，变压器底部距地面不应小于0.3m，相邻变压器之间的净距不应小于1.5m。

在室内安装时要按设计要求来进行。若无设计要求，可按照参照以下规定：网孔不大于40mm×40mm，栅栏的高度不低于1.7m，栏杆至地面的净距不大于200mm。保护围栏的接地保护线直接与接地干线连接，活动处采用截面大于16mm²的铜编织线连接。

变压器安全防护围栏”严格按照“电网安全操作规程”生产；1、变压器围栏应不低于1.7米；变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高，如果感觉不安全，变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。1\55\1\2\1\05\076

电力安全围栏