

## 35kv干式高压计量箱JLSZV-35

产品名称	35kv干式高压计量箱JLSZV-35
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	电流比:150-300/5 电压比:35/100 厂家:西安高压开关厂
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

## 产品详情

35kv干式高压计量箱JLSZV-35

### 概述

JLSZV-35干式计量箱交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用，它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。主要用于有功电能和无功电能的计量二、三相三线户外干式高压计量箱技术指标.

- 1、额定电压：35KV
- 2、接法：二元件V/V接法三元件Y/YO接法
- 3、额定频率：50HZ
- 4、电压比：35KV/100V
- 5、电压准确等级：0.2；电流准确等级：0.2S
- 6、额定负荷：电压30VA；电流15VA
- 7、功率因数：0.8 35kv干式高压计量箱JLSZV-35
- 8、电流比5——500A/5A（可制作双变比）
- 9、工频耐压：10.5KV

10、环境温度：-25 ——40 之间，日平均气温不超过30 ，气温20 时，相对湿度不超过85%，海拔1000米以下。

11、使用环境：户外，安装场所无严重污秽，无严重震动颠簸场所。

三、三相三线户外干式高压计量箱本产品参照标准

GB1207-1997(电压互感器)

GB1208-1997(电流互感器)

GB311-1997 ( 高压电器设备绝缘试验电压和试验方法 )

产品验收

检查铭牌数据、合格证是否要求一致。

按产品装箱单检查产品的各部件、备件是否齐全；各个部件是否完好。

检查各部件紧固螺丝、一次导杆、二次接线柱、电表接线有无松动现象。

工频耐压试验：按照出厂试验值的80%进行验收。

电流互感器、电压互感器的误差检验。

检查u、n220v控制电源输出是否符合要求。