

襄阳加油变电站防雷年检检测报告怎么办理

产品名称	襄阳加油变电站防雷年检检测报告怎么办理
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 送检类型:行业规范
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

襄阳加油变电站防雷年检检测报告怎么办理防雷检测是一项复杂、技术性要求较高的系统性工作，检测结论的权威性、公正性使判定结论更为严谨，每个防雷检测子项的合格与否往往会影响整体工程项目的验收结论。

根据《建筑物防雷设计规范》的规定

对于一类建筑物，超过30m的，必须在30m及以下每两层设制一个防雷均压环；在30m以上每一层设制一个防雷均压环。

对于二类建筑物，超过45m的，必须在45m及以下每两层设制一个防雷均压环，45m以上每一层设制一个防雷均压环。

对于三类建筑物，超过60m的，必须在60m及以下每两层设制一个防雷均压环，60m以上每一层设制一个防雷均压环。

襄阳防雷检测项目

一、建筑物防雷装置

1、建筑物的防雷分类

2、接闪器

3、引下线

4、接地装置

5、等电位连接

6、电涌保护器

二、建筑物电子信息系统防雷装置

1、接地装置

2、防雷区的划分

3、等电位连接

4、电涌保护器

三、汽车加油加气站防雷装置

四、石油设施防雷装置

五、石油化工装置防雷装置

六、石油库防雷装置

其它检测项目：

高处作业吊篮检验

安全锁标定

防坠安全器标定

安全网检测

钢管脚手架扣件检测

龙门架及井架物料提升机检验

防雷接闪器检测

接闪器类型包括针、带、网、线、金属等。首先计算接闪器的保护范围。

(1)用滚球法计算避雷针、避雷线保护范围,要注意影响。

(2)用网格法判定避雷带、网的保护范围,检测其网格尺寸、敷设方式、避雷带与引下线的连接、是否闭合通路等。

(3)对于建筑物顶部突出屋面的非金属物体以及排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的相关空间,也要检查其是否处在防雷装置的保护范围之内。其次检测接闪器的高度、材料规格、安装位置(易遭雷击部位有无安装)、防腐措施、连接形式与质量等。另外还要检查建筑物顶部接闪器、建筑物顶部外露的其他金属物体、引下线是否电气贯通;检查接闪器上有无附着的其它电气线路;检

查架空避雷线、网与被保护物距离是否符合要求等。

襄阳加油变电站防雷年检检测范围：枣阳市、南漳县、襄城区、樊城区、襄阳区、谷城县、保康县、老河口市、宜城市。