

珠海绝缘操作杆、绝缘钳子检测 配电室工具检测

产品名称	珠海绝缘操作杆、绝缘钳子检测 配电室工具检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；

(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能超过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。

(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。

根据《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：1) 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每两年试验一次。2) 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4) 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。5) 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和系数比两年一次。6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。9) 继电保护装置项目：10KV两年一次。