

太仓市防火涂料耐火测试 涂料厚度测试第三方

产品名称	太仓市防火涂料耐火测试 涂料厚度测试第三方
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

防火涂料检测、广州涂料漆膜检测中心：

根据CECS_24 90钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定，河南钢结构防火涂料涂层抗弯性和涂层耐水性试验方法如下：

一、钢结构防火涂料涂层抗弯性试验：

本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗弯性能。试件与抗振性试验用的试件相同。试件干燥后，将其两端简支平放在压力机工作台上，在其中部加压至挠度达 $L/100$ 时(L 为支点间距离，长1000mm)，观察试件上的涂层有无起层、脱落发生。

二、钢结构防火涂料涂层耐水性试验方法：

参照《漆膜耐水性测定法》(GB1733)甲法进行。用120mm×50mm×10mm钢板，经防锈处理后，喷涂防火涂料(薄涂型涂料的厚度为3~4mm，厚涂型涂料的厚度为8~10mm)，放入 60 ± 5 的烘箱内干燥至恒重，取出放入室温下的自来水中浸泡，观察有无起层、脱落等现象发生。