

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项

产品名称	地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:swXBZ 品牌:盐城思源 规格:180m3
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项

4. 地埋式消防箱泵一体化水箱配管采用热浸镀锌钢管、热浸镀锌无缝钢管。

5. 设备采用一体化组合系列整体钢支座支承。

6. 设备应设隔震措施。

7. 气压水罐设有泄水装置，在管路系统上设安全阀、远传压力表等附件。

8. 地埋式消防箱泵一体化水箱设备的外围应有排水设施，便于维修时泄水或排除事故漏水。

9. 设备应进行整体水压试验，水压强度试验及严密性试验，要求按现行有关规定执行。

10. 地埋式消防箱泵一体化水箱控制柜及设备必须接地。

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项

地埋式消防箱泵一体化水箱配置规范十项