

广州市绝缘手套检测 检测一双收费标准

产品名称	广州市绝缘手套检测 检测一双收费标准
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	120.00/双
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

绝缘手套检测 检测一双收费标准

安全生产是企业永恒的主题，规范电力安全工器具管理，提供安全、可靠、实用的安全工器具，保护电力系统职工的健康和安全，是企业生产经营管理的要务。电力安全工器具的检测是为了在电力系统操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中，防止发生诸如触电、灼伤、坠落、摔跌、有毒有害物质、刺穿或撞击危害、高温、尘埃、辐射、噪声等伤害事故或职业健康危害事件，协助电力用户严把电力安全工器具质量关。2、主要检测标准和试验依据: 1. DL/T1476-2015

《电力安全工器具预防性试验规程》 2. DL/T976-2005

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 3. GB26859-2011

《电力安全工作规程电力线路部分》 4. GB 26164.1-2010 《电业安全工作规程 第1

部分:热力和机械》 5. DL 5009.2-2013 《电力建设安全工作规程第2 部分:架空电力线路》

6. DL 5009.3-2013 《电力建设安全工作规程 第3 部分:变电站》

1、安全工器具应有专门的库房，设立专用存放柜或台架，保证通风和干燥良好；绝缘安全工器具检测设备应存放在温度-15?35 ° C,相对湿度5%?80%的干燥通风的工具柜内；安全工器具应统一分类编号，定置存放；绝缘杆应架在支架上或悬挂起来，且不得贴墙放置；绝缘罩使用后应擦拭干净，装入包装袋内，放置于清洁、干燥通风的架子或专用柜内；2、绝缘隔板应放置在干燥通风的地方，或垂直放在专用的支架上；验电器应存放在防潮盒或安全工器具存放架内，置于通风干燥处；橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下曝晒，并保持干燥、清洁；防毒面具应存放在干燥、通风，无酸、碱、溶剂等物质的库房内，严禁重压。3、防毒面具的滤毒罐的贮存期为5年，过期产品应经检验合格后方可使用；空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内，避免长时间曝晒，不能与油、酸、碱或其它有害物质共同贮存，严禁重压。围栏、围网应保持完整、清洁，成捆整齐存放在安全工具柜内，防止严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等；围栏杆外观醒目，无弯曲、无锈蚀，排放整齐。