

FZSW3-35/5复合支柱绝缘子梅花形圆盘型底座

产品名称	FZSW3-35/5复合支柱绝缘子梅花形圆盘型底座
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	88.00/支
规格参数	品牌:民一电气 型号:FZSW3-35/5 产地:温州市
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

产品详情

标题：FZSW3-35/5复合支柱绝缘子梅花形圆盘型底座

关键词：【FZSW3-35/5】【35kv复合支柱绝缘子】

型号：FZSW-35/5，FZSW3-35/5，FZSW-35/6.0

FZSW3-35/5复合支柱绝缘子梅花形圆盘型底座性能试验

- 1)、直线杆横线路方向位移不应超过50mm。
- 2)、转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。
- 3)、转角杆应向外角预偏，紧线后不应向内角倾斜，向外角侧倾斜时其杆梢位移不应大于杆梢直径。
- 4)、终端杆应向拉线侧预偏，紧线后不应向拉线反方向倾斜，拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。
- 5)、导线档距一般应控制在：县城集镇50 - 60m，乡村70 - 100m，

FZSW3-35/5复合支柱绝缘子梅花形圆盘型底座安装方法

a：横担端部上下歪斜不大于20mm，左右扭斜不大于20mm；双杆横担与电杆连接处的高差不大于连接距离的5/1000，左右扭斜不大于横担长度的1/100。

b：瓷横担绝缘子直立安装时，顶端顺线路歪斜不大于10mm；水平安装时，顶端宜向上翘起5°~15°，顶端顺线路歪斜不大于20mm。

c：当安装于转角杆时，顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧（瓷横担应装在支架的外角侧）。

d：对原有单侧双横担加强方式进行检修，直线杆横担应装于受电侧，90°转角杆及终端杆应装在拉线侧，转角杆应装在合力位置方向。新安装横担应为水平加强横担方式。