

防火门阻燃性能耐火极限测试

产品名称	防火门阻燃性能耐火极限测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

为检验防火门在火灾中的耐火性能和隔热性能，防火门产品必须要进行耐火性试验

在对防火门进行耐火性试验时，大家可以参考以下两大步骤来进行测试：

1.按防火门的使用状态来试验

将防火门试件安装在试验框架上，耐火试验前检查试件，门扇应开启灵活。通过闭门器等闭门装置关闭门扇，使防火锁的斜舌碰上，不应用钥匙锁闭门扇；特殊使用的门（如管道井门），可用钥匙锁闭门扇，钥匙不应留在锁孔内。

2.按GB/T 7633的规定进行耐火试验

防火门试件应在同一框架、同一状态下进行配合公差、灵活性与耐火性能的检验。

湖北防火门厂家

对于包含不同隔热区域的防火门试件，应按失去耐火隔热性判定条件对每个区域进行单独判定，任何一个区域失去耐火隔热性即判定防火门试件失去耐火隔热性，其具体的判定条件如下所示：

1、 平均温升：防火门试件背火面平均温升超过防火门试件表面初始平均温度140 ，则判定防火门试件失去耐火耐热性。

2、 高温升：防火门试件背火面（除门框外或导轨）高温升超过试件表面初始平均温度180 ，则判定防火门试件失去耐火隔热性。