

咸宁消防检测消防工程改造第三方机构打折优惠

产品名称	咸宁消防检测消防工程改造第三方机构打折优惠
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	规格:一式四份 型号:咸宁消防检测 产地:咸宁
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3号(注册地址)
联系电话	18064114276

产品详情

咸宁消防检测消防工程改造第三方机构打折优惠,自动喷水灭火系统是一种经济实用、安全可靠的灭火工具。关于其应用范围和技术标准,我国早在2002年我国便出台了《建筑设计防火规范》等修订条文,着重指出游艺、放映、娱乐、歌舞以及地下建筑等公共场所应设置自动喷水灭火系统。

目前因自动喷水灭火系统制止扑灭的火灾案例不胜枚举,比如上海联谊大厦、一百货商店等发生的火灾,均由其扑灭,浦东国际机场也因此幸免于难。美国NFPA研究统计,建筑物应用自动喷水灭火系统能够降低死亡人数1/3-2/3左右,降低财产损失1/2-2/3左右,该系统造价低廉,约占总工程造价的1%-3%左右。

居住建筑当前我国诸多地区的高层建筑中均设置了自动喷水灭火系统。一般来讲,在居民建筑中,需要科学合理的设置自动喷水灭火系统,需要注意几个方面:

结构要简单,适用住宅场所,比如自动喷水灭火系统的组成可以应用不同的管道组件、喷头以及给水方面,连接生活给水管要避免发生污染。

保护安全为主,保护财产为辅,在运行系统后可以降低有毒烟气密度和火场温度,从而为人员疏散提供理想的条件。当前应用于居住场所的喷头主要应用特殊的溅水盘构造形式,具有优良的灭火性能、布水性能以及动作性能,例如平均温度、火场高温以及淋湿墙面性能等,绝非物品烧损率。

强化系统关系,在系统运行过程中,尽量保证系统的实效性和可靠性,防止因不规范操作导致的系统误动作等。

咸宁消防检测机构消防水泵的检测验收要求

1) 消防水泵运转应平稳，应无不良噪声的振动；

2) 对照图纸，检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并有明显标记。

3) 消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。并保证全部有效储水被有效利用；

4) 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓，水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能，均符合设计要求；

5) 打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换；消防水泵就地和远程启停功能应正常，并向消防控制室反馈状态信号；

6) 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍；

7) 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能，水泵性能应满足设计要求；

8) 消防水泵启动控制应置于自动启动档；

9) 消防水泵控制柜的验收要求：

(1) 控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求；

(2) 控制柜的图纸塑封后牢固粘贴于柜门内侧；

(3) 控制柜的动作符合设计要求和有关规定；

(4) 控制柜的质量符合产品标准；

(5) 主、备用电源自动切换装置的设置符合设计要求。