

# 液氧储罐污水净化

产品名称	液氧储罐污水净化
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:大榆 型号:2-200立方米 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

## 产品详情

液氧储罐生产厂家：辽宁省大榆气体有限责任公司

液氧储罐系统软件冲灌的规定

### 1、液氧储罐系统软件冲灌的规定

1.1液氧储罐充灌指数不可超出94%；

1.2液氧储罐安全性配件务必齐备、灵巧、靠谱，严禁擅自拆卸、挪动或停止使用；

1.3液氧储罐周边务必配置消防器材，场地周边2m内不可有易燃物品物，维持场所清理整洁；

1.4液态系统软件需有液态氧储槽或消防车救火进出安全通道，并有充足总宽，便于液态氧储槽或消防车救火行驶；

1.4液态氧的存储、汽化、充灌、应用场地的周边2m内禁止用火，避免一切明火，并需有显著的严禁吸烟标示；

1.6液氧储罐运输液态时，要常常监控气压表的读值，禁止超出工作压力标准值。当气压表读值有出现异常上升时，液态氧储槽应开到人稀、宽阔处，开启放空阀，排气管卸压。排出co2时，排出蔓延到区域内禁止用火；

1.7液态氧液氧储罐务必技能加电阀门、液位计、气压表和导静电感应等保险装置；

1.8液态液氧储罐仅有获得主操愿意后，即可进到充灌场地开展充灌；充灌时，实际操作工作人员务必在现场。充灌实际操作应按安全操作规程开展，避免超低温液态外流。充灌液态氧时，2m内不可有用火；

1.9液氧储罐在联接充灌液体输送管前，务必处在制动系统情况，避免挪动；在陡坡处要设定地面防滑块；

1.10液氧储罐充灌完毕后应立即离去，假如充灌工作中中断时间太长(留宿或假日终断)，应摆脱液体输送管联接；

1.11液氧储罐在充灌装卸搬运工作时，发动机务必关掉；

1.12液氧储罐和液态氧液态氧储槽内的液态氧应按时开展乙炔气体、氮氧化合物和植物油脂等危害残渣的成分剖析，其乙炔气体成分不可超出 $0.2 \times 10^{-6}$ ，不然应排出液态氧，泊车升温解决；

1.13实际操作工作人员在充灌或处理超低温液态时，需戴上清洁易脱的皮革制品、白帆布或布手套。若有产生液态喷涌或溅出很有可能，需戴上防护眼镜或面具。处理许多超低温液态或超低温液态不容乐观泄露时，应穿上无钉马靴，裤腿套在马靴外边；

1.14实际操作工作人员在充灌或处理液态氧时，不可配戴被植物油脂脏污的工作服装和自我安全防护配置，凡被植物油脂脏污过的衣服和防护装备必须更换；不可配戴有静电作用的化学纤维服饰；不可穿有钉子鞋。实际操作工作人员的服饰若已渗入了氧，则不可进到有用火的场地。必需时，必须更换衣服或通过充足的吹除，在空气中最少吹除11min；

1.14实际操作工作人员的皮肤因触碰超低温液态或超低温汽体而被受冻时，应立即将负伤位置放进温开水中泡浸或冲洗，切忌急干加温。

1.16 $CO_2$ 及液态氧储槽、氧气管道和闸阀、与氧触碰的表面、物品、维修氧气设备工作人员的防护装备等，必须严禁被植物油脂环境污染。氧气压力表必须设立禁油标识；

1.17 $CO_2$ 放散时，在放散口相邻严禁烟火；

1.18严禁应用没有通过脱油处理的器皿盛放液态氧。

1.19实际操作工作人员必须都学习培训，并经核对达标后才入岗。

1.20严苛严禁违章行为。

## 2、冲灌全过程中的重要

2.1实际操作应严控液位仪、工作压力不可超出标准值，另外应对比当场液位仪，避免过多充灌；

2.2充灌全过程当场务必设专职人员监测，避免泄露等状况产生；

2.3液氧储罐在联接充灌液体输送管前，务必处在制动系统情况，避免挪动；在陡坡处要设定地面防滑块；

2.4液氧储罐充灌完毕后应立即离去，假如充灌工作中中断时间太长(留宿或假日终断)，应摆脱液体输送

管联接；

2.4液氧储罐在充灌装卸搬运工作时，发动机务必关掉