

# 中央空调循环水水垢清洗剂

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 中央空调循环水水垢清洗剂                  |
| 公司名称 | 恒達化工有限公司H.A.C.S. CHEMICAL     |
| 价格   | 9.00/升                        |
| 规格参数 | 分类:空调清洗剂<br>型号:AC-22<br>品牌:恒洁 |
| 公司地址 | 中国 广东 中山市 中山市小榄镇西区路段188号      |
| 联系电话 | 86 0760 22232809 13902310737  |

## 产品详情

|     |       |     |        |
|-----|-------|-----|--------|
| 分类  | 空调清洗剂 | 型号  | AC-22  |
| 品牌  | 恒洁    | 香型  | 无      |
| PH值 | 1-3   | 保质期 | 36 (月) |

### 简介：

恒洁ac-22是一种高浓度酸性金属清洗剂，内含多种表面活性剂及抑蚀剂。专为清洗各种散热系统及热交换器内的污垢、铁锈及氧化物而配制。在清洗过程中能降低金属表面的腐蚀。对于循环水系统及热交换器有高效除锈及除垢的作用。通过国际认可公正化验所测试。

### 特性：

\*浓缩抑蚀配方\*金属损耗极低

\*除锈除垢力强 \*使用方便快捷

### 应用指引

1. 恒洁ac-22为浓缩酸性液体，使用时应戴上适当的手套、护眼及护面用具。
2. 应以ac-22加入水中，切忌将水加进ac-22清洗剂中。
3. 请先详阅产品说明、方法及详细检查清洗对象的锈蚀情况，以便制定合适的清洗方案。

### 清洗指引：

1、浸式清洗：以一份ac-22加入3-5份清水浸洗60-90分钟过水即可。

2、循环清洗：一般以每100rt（冷吨）机组或冷却塔加入20-30公升ac-22。使用水泵循环清洗热交换器需时45分钟左右；循环清洗冷却系统或冷冻系统需时2-4小时，情况严重则需增加较长时间。

根据机组或冷却塔冷量参考用药指引：

冷却塔（机组）ac-22药量

10-20冷吨 5-10公升

30-40冷吨 10-15公升

50-60冷吨 15-20公升

80-100冷吨 20-30公升

备注：估计每100rt（冷吨）冷却塔水容量为2,000公升