

# 晋城市卫生养老院生活污水处理设备加工

产品名称	晋城市卫生养老院生活污水处理设备加工
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

## 产品详情

### 晋城市卫生养老院生活污水处理设备加工

减少后续处理负荷，并为后期投加脱色药剂大大减少用量，节省投资。沉淀效果理想，可获得较好的出水水质，脱色处理，脱色率达到.%以上，达到色度排放标准。妥善处理剩余污泥，保证系统的稳定可靠运行，排泥方便，减少人工操作，采用独特的构造方式，\*\*限度减少臭气扩散。

打开刮泥板的电机。 ，调节出水板，调节气浮槽里的水位，使浮渣能顺利被刮泥板刮到集泥槽里排走。气浮机调试步骤)将清水注入气浮池，以检查池各部分有无渗漏情况。)对溶气水泵灌水排气，待启动后，逐渐打开出口水管阀门，直至全部开足。)待溶气罐内水位上升，压力达到水泵所能提供的大值时，突然打开溶气罐出水阀门。再打开机械过滤罐的电机开关以高压水冲洗溶气管。处理后的清水。进入清水池。气浮机槽内的污泥层达到厚度时经过气浮机处理后的清水经过过滤罐内的滤料层如此反复几次。接着启动空压机。待溶气罐内气压达0kP时，同样，突然打开溶气罐出水阀门，以急速的气流再次冲洗溶气管道，并重复几次。后，仍以高压水冲洗几次。这样多次操作，直至溶气管道冲静，然后关闭溶气水泵和空压机。

周边线速度/min，功率kW。浓缩后的污泥在压差作用下进入储泥池。()中间水池。二沉池出水自流进入中间水池，半地下式结构。设计流量00m<sup>3</sup>/，停留时间效容积00平面尺寸.0m × .0。池高.0地上下.0设计座，主要作为深度处理单元的提升加压，同时设有溢流管备用。

环境污染与风险控制和生态环境保护相结合，减少对生态环境和人体健康的影响，促进健康，安全和良好的生态环境建设，保。证可持续发展。随着全球人类环保意识的增强。物污染与疾病控制医院院污水处理及排放问题越来越受到人们的关注搜集各个牙椅排出的污水选用物理方法，不需要增加化学试剂，无消耗品，无二次污染，二氧化氯发生器选用盐酸。

晋城市卫生养老院生活污水处理设备工艺说明1、初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在深沉池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。2、接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖填料，易结膜，不堵塞。填料比表面积为160m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>，接触池气水比在12:1左右。3、二沉池:生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。4、消毒池及消毒池装置:消毒池按规范:"TJ14-74"标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式。消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。5、污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至，的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。