

室内外消火栓共用稳压泵吗自动喷淋增压泵的选择is单级离心泵

产品名称	室内外消火栓共用稳压泵吗自动喷淋增压泵的选择is单级离心泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1734.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:XBD-L 产地:浙江温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

消防泵的使用及故障解决方法

随着工业的现代化发展，以及城市楼宇得不断建设。预防火灾的发生就成了消防检测的指标之一。而我们有经常从新闻报道中听到火灾事件的发生，这其中有的是安全防范意识不够导致、有点是消防措施导致。说起消防措施，消防泵就起到至关重要的作用。如何检查、出现故障怎么解决是关键。

下面我们就介绍一下消防泵的检查及故障解决方法做一下介绍。

消防泵使用前检查方法

1. 在对 控制柜

检修终了送电前,一定要认真检查有无短路,断路,送电时控制柜一定要打到手动.

2. 关于开式喷头的自动喷水系统(如水喷雾,雨幕等),在检修时一定要断开其联动线,避免因设备毛病招致设备事故.

3. 检修终了后,接联动线时,要先用万用表检查,确保系统不会误动作.

4. 对消防泵类控制柜停止颐养时,一定要先把转换开关打到手动,再停电颐养.送电前要确认后送电,然后将开关打到自动.

5. 在对系统停止起泵测试时,一定要用泄压的方式起泵,若泄压条件不允许,侧关掉主电只对二次回路停止测试.

在对系统停止维修,检查前,要将设备打到手动,或断掉电动机主电源.

常见消防泵故障解决方法：

1.消防泵没有注水或没有适当排气

消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2.速度太低

消除措施：检查电机的接线是否正确，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

3.系统水头太高

消除措施：检查系统的水头（特别是磨擦损失）。

4.吸程太高

消除措施：检查现有的净压头（入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失）。