厦门理士蓄电池2v500ah当地代理商报价

产品名称	厦门理士蓄电池2v500ah当地代理商报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:2v500ah 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

理士铅酸蓄电池是一种电能贮存设备，它是运用化学能和电能彼此转化的原理进行作业的。在充电时，蓄电池将电能贮存为化学能；而在需求放电时，则将化学能转换成电能。蓄电池在人类的出产日子中运用极广，因而深化知道怎么保护蓄电池，是至关重要的。

为了让蓄电池能正常运作，有必要对蓄电池进行必要的保护。保护的首要项目通常包括以下几个保护项目：

1、端电压

2、衔接处有无松动、腐蚀表象

3、电池壳有无渗漏和变形

4、极柱、安全阀周围是不是有酸雾酸液逸出

按蓄电池的保护周期分类，则应当包括以下项目：

月：

1、全部清洗

2、丈量各电池端电压和环境温度

3、查看蓄电池壳体极柱功用

季：

充电

年：

1、查看引线及端子的触摸状况，丈量馈电母线、电缆及衔接头压降

2、核对性放电实验

3、校对外表

4、容量实验（三年一次）

在蓄电池的保护过程中，应当注意以下几个方面：

1、充电设备的浮充电压值有必要坚持在±1%的差错之内，波纹系数≤2%，具有过流、过压、欠压主动报警功用。

2、蓄电池每年以实践负荷做一次核对性放电实验，放电电流0.1CA放出额外容量的30%－40%，放电时每小时应测一次电压（单体及电池组），放电电流，环境温度，放电后应进行均衡充电然后转浮充运转。

3、每半月应测一次电池单体电压及总电压并保存记载，查看外观是不是清洗，有无变形和发热。

4、热胀冷缩会致使衔接线松动，每月应查看一次衔接导线是不是结实，是不是有腐蚀，并及时进行替换或紧固。

5、正常浮充时不需求均衡充电，如有下列状况应均衡充电：

ａ、正常浮充时，单体电池误差大于±50ｍｖ

ｂ、单个单体电池电压低于2.20V

ｃ、长时间浮充电压偏低，每半年一次

ｄ、放电后，放置期超越24小时

ｅ、深度放电放出容量大于0.7C

ｆ、长时间小电流放电。

6、应每月对蓄电池进行打扫，可用棉布和肥皂水清洗电池，但不得运用酒精等有机溶剂。

7、应坚持蓄电池室的温度在5－30℃。