

珠海电工用绝缘工具检测 操纵杆 验电器检测等

产品名称	珠海电工用绝缘工具检测 操纵杆 验电器检测等
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

配电房绝缘工具检测

- 1、根据权利要求1所述的绝缘工具检测试验器，其特征在于所述的水箱[1]的底部带有一放水阀[8]。
- 2、根据权利要求1所述的绝缘工具检测试验器，其特征在于所述的升降绝缘支架[2]的顶部带有-可水平延长的水平绝缘支架[9]，升降绝缘支架[2]上带有控制升降的千斤[10]。
- 3、根据权利要求1所述的绝缘工具检测试验器，其特征在于所述循环水箱[3]上有一带有过滤网的进水口[11]。
- 4、根据权利要求1所述的绝缘工具检测试验器，其特征在于所述的水管[4]采用铝塑复合管制成，其上带有阀门[12]。
- 5、根据权利要求1和权利要求5所述的绝缘工具检测试验器，其特征在于所述的水管[4]上的金属部分与高压极接线柱[6]通过导线连接。

番禺区配电房绝缘工具年审单位

- 1、绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆等损坏时禁止使用。
- 2、进行设备验电，倒闸操作，装拆接地线等工作应戴绝缘手套。
- 3、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。
- 4、使用经检验合格的绝缘手套(每半年检验一次)。
- 5、佩带前还要对绝缘手套进行气密性检查,具体方法:将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头

部分检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。

- 6、使用时注意防止尖锐物体刺破手套。
- 7、使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品等。

黄埔区配电房验电器检测

- 1、每年进行一次定期检验、试验,合格后方可使用;
- 2、工作电压必须与被检验电气设备或线路电压等级相同,杆体有效长度根据不同电压等级应符合相应要求;
- 3、操作时必须设专人监护,操作时手必须握在绝缘棒护环以下的部位,不准超过护环;
- 4、非雨雪型、电容型验电器与绝缘杆不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用,无防雨罩的验电器、绝缘杆,雨雪天禁止使用;
- 5、使用前应先确认其状态良好,检查连接部位是否可靠,无松脱,表面干燥清洁,不应受邻近带电体影响,以免发出错误信号;
- 6、同杆架设的多层线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层;
- 7、高压验电时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋;
- 8、联络断路器、隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧逐相验电;
- 9、验电结束后,应立即进行接地操作,发生验电因故中断未及时进行接地情况时,若需要继续操作必须重新验电