

# 扬州市令克棒检测 高压绝缘操作杆到期年审检测

产品名称	扬州市令克棒检测 高压绝缘操作杆到期年审检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

(1) 绝缘操作杆使用前应检查型号规格、制造厂名、制造日期、电压等级及带电作业用（双三角）符号等标识是否清晰完整。

(2) 绝缘操作杆应光滑。

(3) 绝缘操作杆绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间应粘结完好不得开胶。

(4) 握手的手持部分护套与操作杆应连接紧密、无破损，不产生相对滑动或转动。

(5) 绝缘操作杆的规格必须符合被操作设备的电压等级，切不可任意取用。

(6) 操作前，绝缘操作杆表面应用清洁的干布擦拭干净，使表面干燥、清洁。

(7) 操作时，人体应与带电设备保持足够的安全距离。

GB 26860 电业安全工作规程（发电厂和变电站电气部分） GB 26161

电业安全工作规程(第1部分：热力和机械) DL/T 50091 电力建设安全工作规程（火力发电厂部分） DL/T

596 电力设备预防性试验规程

电气安全用具是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等，它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

安全帽检测分为

1，一般要求：主要检测安全帽各部件的长度尺寸与基本标示的检验。

2，基础技术性能：（1），冲击性能（2），耐穿刺性能（3），下颏带的强度

3, 特殊技术性能：(1), 防静电性能(2), 电绝缘性能(3), 侧向刚性(4), 阻燃性能(5)耐低温性能。

检验类别分为：出厂检验、型式检验、进货检验三类

1, 出厂经验：生产企业应逐批进行出场检验。检查批量以一次生产投料为一批次，批量应小于8万顶。

2, 型式检验：分为新产品鉴定、当配方/工艺/结构发生变化时、停产一定周期后恢复生产、每年一次的周期检查、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；型式检验的样本数量与检验项目详电江苏特防中心。

3, 进货检验：进货检验对冲击吸收性能、耐穿刺性能、垂直间距、佩戴高度、标识及标识中声明的复合本标准特殊技术性能或相关方约定的项目进行检测，具体详电江苏特防中心。

4, 标识：每顶安全帽的标识由永表识和产品说明组成。