

福州环保空调厂家 福州环保空调 福州宇风环保空调

产品名称	福州环保空调厂家 福州环保空调 福州宇风环保空调
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

负压风机噪音大怎么解决

1：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

2：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，福州环保空调，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，福州环保空调厂家，一般不大于叶片长度的1.5%。

3：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

冷风机使用注意事项：

- 1、接通电源前，先检查电机、化霜管的接线是否松动。
- 2、检查冷风马达的风扇叶片是否与网罩发生碰撞，检查风扇叶片的转动方向是否与标识方向一致。
- 3、检查电源电压是否与铭牌要求相符合。

4、检查冷风机排水管道是否连接良好，室外部分是否有U形管道设置。

5、检查冷风机上霜的设定时间是否合理。

6、当空冷器用在液态载冷剂上时，应保证冷却器进气口湿球温度基本不结霜，基本无冷凝水，当冷却器停止使用时，福州环保空调批发，应将载冷剂放净或始终循环，福州环保空调价格，以免冻裂铜管结冰。

负压风机选择风机盘管时应注意的问题

机外余压：由于我国目前的盘管国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为0的条件下进行的。但在实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶，另外有的工程中还设有回风箱，因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量，这样的后果就是房间风量减小，送风温差增大，空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取，以避免风量不足，但却增大工程的初投资。因而笔者建议在国内测试标准尚未改变的情况下，我们在盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10~15Pa)的机组。

福州环保空调厂家-福州环保空调-福州宇风环保空调(查看)由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司是一家从事“油烟净化器，活性炭除味箱，水冷风机，环保空调等环保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇风众通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宇风环保在环保监测设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！