

# 卧式冷凝器，空分，低压集油器，排液桶，桶泵机组，设备厂家

产品名称	卧式冷凝器，空分，低压集油器，排液桶，桶泵机组，设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

贮液器、中间冷却器、气液分离器、低压循环贮液器、低压贮液器、排液桶、集油器等均应设液位指示器，其液位指示器两端连接件应有自动关闭装置。安全阀应设置泄压管。氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围50m内建筑物（冷库除外）的屋脊5m，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落入泄压管内的措施。卧式冷凝器，空分，低压集油器，排液桶，桶泵机组，设备厂家冷系统中气体、液体及融霜热气分配站的集管、中间冷却器冷却盘管的进出口部位，应设测温用的温度计套管或温度传感器套管。

设于室外的冷凝器、油分离器等设备，应有防止非操作人员进入的围栏。设于室外的制冷机组、贮液器，除应设围栏外，还应有通风良好的遮阳设施。冷库冻结间、冷却间、冷藏间内不宜设置制冷阀门。卧式冷凝器，空分，低压集油器，排液桶，桶泵机组，设备厂家冷库冷间使用的空气冷却器宜设置人工指令自动融霜装置及风机故障报警装置。冻结间在不进行冻结加工时，宜通过所设置的自动控温装置，使房间温度控制在 $-8 \pm 2$  的范围内。卧式冷凝器，空分，低压集油器，排液桶，桶泵机组，设备厂家有人值守的制冷压缩机房宜设控制室或操作人员值班室，其室内噪声声级应控制在85dB（A）以下。对使用氨作制冷剂的冷库制冷系统，宜装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情况下，将氨液溶于水，卧式冷凝器，空分，低压集油器，排液桶，桶泵机组，设备厂家排至经当地环境保护主管部门批准的消纳贮缸或水池中。