

灭火器检测 北京专职灭火器检测公司

产品名称	灭火器检测 北京专职灭火器检测公司
公司名称	北京华阳德林消防器材经营中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:中消 产品名称:灭火器检测 规格:手提式推车式灭火器检测
公司地址	北京市朝阳区北花园村花园闸76号
联系电话	01087740230 13366650682

产品详情

灭火器是着火时的“第1消防员”，在消防检查中，常会发现一些那能写字楼、商场酒店里的部分灭火器都过了保质期，然而部分安保负责人和业主却因为灭火器外表崭新忽略了灭火器检测这个问题。北京灭火器检测相关规定：每年至少对灭火器年检充装一次。

顺达消防提醒，灭火器内部充满灭火剂，且都为压力容器，如长期不检测，化学灭火剂易发生变性，筒体易被腐蚀，会造成无法正常使用，或因筒体腐蚀后无法承受压力而发生炸裂，因此灭火器一定要定期送往具备资质的灭火器检测技术服务单位检修，到期报废。根据中国强制性标准GB50444—2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求：存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过的灭火器应及时进行检测维修。北京华阳灭火器检测提供取送服务，具备检测各种规格灭火器的资质。

零部件更换

对灭火器零部件检查后，更换密封件和损坏的零部件，但不得更换灭火器筒体和器头主体。所有需要更换的零部件应采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的产品，并按照下列要求更换、修补零部件：

(1) 水压试验合格的筒体，铭牌完整，有局部漆皮脱落的，进行补漆，补漆后确保漆膜光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷，涂漆不得覆盖铭牌。灭火器检测—北京专职灭火器检测机构。

(2) 更换变形、变色、老化或者断裂的橡胶、塑料件；更换密封片、密封垫等密封零件，确保符合密封要求。

(3) 更换具有外表面变形、损伤等缺陷、压力值显示不正常、示值误差不符合规定的压力指示器，并确保更换后的压力指示器与原压力指示器的类型、20 时工作压力、三色区示值范围一致。

(4) 更换具有变形、开裂、损伤等缺陷的喷嘴和喷射软管，并确保防尘盖在灭火剂喷出时能够自行脱落或者击碎。

(5) 更换具有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷的灭火器压把、提把等金属件；更换存在肉眼可见缺陷的储气瓶式灭火器的顶针。

(6) 更换具有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷的灭火器虹吸管、储气瓶式灭火器出气管。

(7) 更换水压试验不合格、标识设置不符合规定的储气瓶，原储气瓶做报废处理；更换不符合规定要求的二氧化碳灭火器、储气瓶的超压保护装置。灭火器检测—华阳消防北京灭火器检测机构。

(8) 更换已损坏的水基型、泡沫型灭火器的滤网。

(9) 更换已损坏的推车式灭火器的车轮和车架组件的固定单元、喷射软管的固定装置。

(10) 更换车用灭火器制造商规定的专用配件。

5、再充装

根据灭火器产品生产技术和铭牌信息，按照生产企业规定的操作要求，实施灭火剂、驱动气体再充装。再充装后，逐具进行气密性试验；

灭火器再充装时，不得改变原灭火剂种类和灭火器类型，送修灭火器中剩余的灭火剂不得回收再次使用。灭火器再充装按照下列要求实施：

(1) 再充装所使用的灭火剂采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品。

(2) 二氧化碳灭火器再充装时，不得采用加热法，也不得以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内。

(3) ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置，充装场地完全分隔开。不同种类干粉不得混合，不得相互污染。

(4) 洁净气体灭火器只能按照铭牌上规定的灭火剂和剂量再充装。

(5) 可再充装型储压式灭火器按照其灭火器铭牌上所规定的充装压力要求进行再充装。充压时，不得用灭火器压力指示器作为计量器具，并根据环境温度变化调整充装压力。北京灭火器检测专职机构专营检测充装各式消防器材。

(6) 储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于-55 的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体，但要与灭火器铭牌、储气瓶上标识的种类一致。

灭火器过期最大的危险就是在需要灭火的时候不能正常喷出药剂，存在严重的安全隐患，所以一定要定期对灭火器进行“体检”，以保证关键时刻不“罢工”。北京灭火器检测负责取送，质保一年。