

昆明直流FFU、昆明EBM风机过滤单元、昆明高效空气过滤器

产品名称	昆明直流FFU、昆明EBM风机过滤单元、昆明高效空气过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

昆明直流FFU、昆明EBM风机过滤单元、昆明高效空气过滤器

XSE（鑫盛净化）FFU标准产品技术参数：

- 1.箱体参数: 优质覆铝锌板，外形尺寸：1175*575*225mm；
- 2.滤网参数: 铝合金边框，双面烤漆护网，超细玻璃纤维滤料、过滤效率: H13-U15
外形尺寸:1170*570*69mm；
- 3.马达叶轮: 选用静音纯铜400#马达，铝合金后倾叶轮,全压 230Pa；
- 4.电 源: AC220V/50Hz,国标三插品字尾，功率150w-200w；
- 5.性能参数: 额定风量1080m³/h；风速0.45m/s ± 20%，噪音62分贝，三档调速；
- 6.包装方式:PE袋或打木架;
- 7.FFU风机过滤单元接受客户非标订做；

XSE（鑫盛净化）风机过滤单元更换高效过滤器时应注意：

- 1、FFU风机过滤单元更换高效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。
- 2、FFU安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼观察高效过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。
- 3、FFU更换高效过滤器时应首先将箱体抬起，然后将失效的高效过滤器取出，换上新的高效过滤器（注

意高效过滤器的气流箭头标志应与净化单元出风气流方向一致)，确保边框密封后将箱盖回原位。