

上海双人双吹风淋室 德信致远

产品名称	上海双人双吹风淋室 德信致远
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

产品详情

风淋室运用出现故障如何处置

- 1.当风淋室运用一段时间，如果出现风速很低时，应马上检查风淋室的过滤器能否积尘过多，如是换新的换过滤器。通常1-6个月有必要交换一次，高i效过滤器通常是6-12个月交换一次。
- 2.如果风淋室出现不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，双人双吹风淋室，看光感设备能否设备正确。如急停键为赤色时，说明风淋室则不会吹淋，只需要从头按下急停键则可正常作业。

风淋室的工作原理：

空气经过初效过滤器，由专门的风机压入静压箱，再经过高i效过滤器过滤后，从出风面吹出高速洁净气流，洁净气流以高速风速由可旋转的喷嘴喷射到人身/货物上，有效而迅速的清除附在衣服货物尘埃粒子。风淋室采用全自动线路板控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门闭锁。风淋室是员工进入洁净室或无尘车间必备的净化设备之一，它可以较大限度地减少员工进出洁净室所带来交叉污染问题。

风淋室使用常见故障：

- 一、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风

速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；我们不要轻意去更换接线。

二、风淋室不吹淋，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

上海双人双吹风淋室-德信致远(图)由昆山市德信致远环境科技有限公司提供。昆山市德信致远环境科技有限公司位于昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德信致远在环保产品代理中享有良好的声誉。德信致远取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德信致远全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。